

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη, 26 Ιουνίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,000	5,000	1,800	0,800	1,000		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 26 Ιουνίου 2025	00:00	6,25	5,44	0,81	1	1			1	0,95	0,95
	01:00	5,86	5,06	0,79	1	1			2	0,95	0,95
	02:00	5,58	4,70	0,87	1				2	0,95	0,95
	03:00	5,39	4,53	0,86	1				2	0,95	0,95
	04:00	5,25	4,36	0,89	1				1	0,95	0,95
	05:00	5,25	4,31	0,94	1				1	0,95	0,95
	06:00	5,64	4,70	0,94	1				2	0,95	0,95
	07:00	6,39	5,46	0,94	1	1			2	0,95	0,95
	08:00	6,83	5,89	0,94	1	1				0,95	0,95
	09:00	6,84	5,95	0,89	1	1				0,95	0,95
	10:00	6,87	6,04	0,83	1	1				0,95	0,95
	11:00	7,07	6,28	0,79	1	1			1	0,95	0,95
	12:00	7,43	6,60	0,83	1	1			1	0,95	0,95
	13:00	7,77	6,99	0,79	1	1				0,95	0,95
	14:00	7,72	6,96	0,76	1	1				0,95	0,95
	15:00	7,55	6,82	0,73	1	1				0,95	0,95
	16:00	7,47	6,80	0,67	1	1				0,95	0,95
	17:00	7,87	7,16	0,71	1	1				0,95	0,95
	18:00	8,47	7,74	0,73	1	1			1	0,95	0,95
	19:00	8,58	7,80	0,77	1	1			2	0,95	0,95
	20:00	8,57	7,79	0,78	1	1			1	0,95	0,95
	21:00	8,53	7,77	0,76	1	1			1	0,95	0,95
	22:00	8,16	7,45	0,70	1	1			1	0,95	0,95
	23:00	7,55	6,70	0,85	1	1				0,95	0,95

Στο διάστημα 00:25 - 02:35 πραγματοποιήθηκε πλήση των υπερπληρωτών των μονάδων G1 και G2. Στο διάστημα 19:30 - 20:00 έγινε δοκιμαστική λειτουργία της μισθωμένης ισχύος.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης