

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Δευτέρα, 27 Ιανουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Η α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 27 Ιανουαρίου 2025	00:00	3,15	3,15	0,00		1				0,70	0,95
	01:00	2,98	2,98	0,00	1					0,60	0,85
	02:00	2,83	2,83	0,00	1					0,67	0,69
	03:00	2,77	2,77	0,00	1					0,64	0,64
	04:00	2,81	2,81	0,00	1					0,67	0,68
	05:00	2,96	2,96	0,00	1					0,62	0,83
	06:00	3,29	3,29	0,00	1					0,69	0,95
	07:00	3,45	3,45	0,00	1					0,70	0,95
	08:00	3,28	3,28	0,01	1					0,70	0,95
	09:00	3,02	2,95	0,06	1					0,70	0,89
	10:00	2,85	2,64	0,21	1					0,68	0,72
	11:00	2,66	2,51	0,15	1					0,52	0,53
	12:00	2,74	2,64	0,10	1					0,57	0,61
	13:00	2,95	2,76	0,19	1					0,70	0,82
	14:00	2,93	2,69	0,24	1					0,70	0,80
	15:00	3,17	2,97	0,19	1					0,67	0,95
	16:00	3,49	3,35	0,15	1					0,66	0,95
	17:00	4,12	4,02	0,10	1				1	0,70	0,95
	18:00	4,60	4,55	0,05	1				1	0,70	0,95
	19:00	4,64	4,62	0,02	1				1	0,70	0,95
	20:00	4,60	4,53	0,07	1				1	0,70	0,95
	21:00	4,33	4,20	0,13	1				1	0,70	0,95
	22:00	3,86	3,75	0,11	1				1	0,62	0,95
	23:00	3,47	3,37	0,10	1					0,70	0,95

Το ΑΠ Έξω Χιόνι παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης