

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα								Τρίτη, 20 Μαΐου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100						
ΤΕ (MW)					2,131	2,131	0,840	0,480	0,510						
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)	
Τρίτη, 20 Μαΐου 2025	00:00	3,84	3,26	0,58	1					2,06	0,95	0,95	61%	434	
	01:00	3,64	3,02	0,61	1					2,30	0,95	0,95	57%	407	
	02:00	3,55	3,16	0,39	1					2,17	0,95	0,95	59%	422	
	03:00	3,45	3,14	0,31	1					2,19	0,95	0,95	59%	420	
	04:00	3,41	3,07	0,34	1					2,26	0,95	0,95	58%	412	
	05:00	3,57	3,28	0,29	1					2,04	0,95	0,95	62%	436	
	06:00	3,81	3,58	0,23	1					1,75	0,95	0,95	67%	471	
	07:00	4,19	4,03	0,17	1				1	2,40	0,95	0,95	63%	677	
	08:00	4,48	4,37	0,11	1				1	2,05	0,95	0,95	68%	720	
	09:00	4,30	4,12	0,18	1				1	2,31	0,95	0,95	64%	683	
	10:00	4,17	3,83	0,34	1				1	2,60	0,95	0,95	60%	640	
	11:00	4,23	3,78	0,45	1				1	2,64	0,95	0,95	59%	634	
	12:00	4,41	3,77	0,64	1				1	2,66	0,95	0,95	59%	632	
	13:00	4,40	3,72	0,68	1				1	2,71	0,95	0,95	58%	624	
	14:00	4,24	3,69	0,55	1					1,63	0,95	0,95	69%	484	
	15:00	4,15	3,56	0,59	1					1,76	0,95	0,95	67%	469	
	16:00	4,22	3,46	0,76	1					1,86	0,95	0,95	65%	457	
	17:00	4,38	3,45	0,93	1					1,88	0,95	0,95	65%	456	
	18:00	4,72	3,98	0,75	1				1	2,45	0,95	0,95	62%	669	
	19:00	5,04	4,25	0,79	1				2	3,27	0,95	0,95	56%	818	
	20:00	5,43	4,59	0,84	1				2	2,94	0,95	0,95	61%	875	
	21:00	5,32	4,66	0,66	1				2	2,87	0,95	0,95	62%	886	
	22:00	4,83	4,23	0,60	1				1	2,20	0,95	0,95	66%	699	
	23:00	4,21	3,51	0,71	1					1,82	0,95	0,95	66%	462	
		101,99 MWh										ΑΩΛ: 24,00	13.885 €		

Παρατηρήσεις:

Δεν προτείνεται οποιαδήποτε αλλαγή στην απολογιστική λειτουργία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης