

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα								Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100						
ΤΕ (MW)					2,131	2,131	0,840	0,480	0,510						
Η Ε Ρ Ε Ι Δ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)	
Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 2025	00:00	3,95	3,95	0,00	1					1,38	0,51	0,95	74%	514	
	01:00	3,61	3,61	0,00	1					1,71	0,55	0,95	68%	475	
	02:00	3,42	3,42	0,00	1					1,91	0,65	0,94	64%	452	
	03:00	3,37	3,37	0,00	1					1,96	0,56	0,92	63%	446	
	04:00	3,38	3,38	0,00	1					1,94	0,76	0,93	64%	448	
	05:00	3,57	3,56	0,01	1					1,77	0,87	0,95	67%	469	
	06:00	3,90	3,88	0,02	1				1	2,55	0,88	0,95	60%	655	
	07:00	4,14	4,10	0,04	1				1	2,32	0,87	0,95	64%	680	
	08:00	4,02	3,97	0,06	1				1	2,46	0,45	0,95	62%	660	
	09:00	3,79	3,68	0,10	1				1	2,75	0,56	0,95	57%	619	
	10:00	3,54	3,38	0,16	1					1,95	0,58	0,95	63%	448	
	11:00	3,34	3,17	0,17	1					2,16	0,56	0,93	59%	423	
	12:00	3,54	3,36	0,18	1					1,97	0,55	0,94	63%	445	
	13:00	3,63	3,40	0,23	1					1,93	0,46	0,85	64%	450	
	14:00	3,85	3,81	0,05	1	1				6,85	0,06	0,00	36%	986	
	15:00	3,95	3,86	0,09		1			1	2,57	0,35	0,79	60%	652	
	16:00	4,38	4,30	0,07		1			1	2,12	0,45	0,95	67%	709	
	17:00	4,88	4,82	0,06		1			2	2,71	0,45	0,95	64%	912	
	18:00	5,37	5,27	0,10		1			2	2,26	0,51	0,95	70%	988	
	19:00	5,62	5,39	0,23		1			3	3,23	0,50	0,95	63%	1.120	
	20:00	5,66	5,41	0,25		1			3	3,22	0,53	0,95	63%	1.123	
	21:00	5,36	5,25	0,11		1			2	2,28	0,47	0,95	70%	985	
	22:00	4,78	4,63	0,16		1			2	2,90	0,52	0,95	61%	881	
	23:00	4,15	4,02	0,13		1			1	2,41	0,45	0,95	63%	668	
		99,19 MWh									ΑΩΛ: 13,77		16.208 €		

Παρατηρήσεις:

Δεν προτείνεται οποιαδήποτε αλλαγή στην απολογιστική λειτουργία. Το ΑΠ ΕΞΩ ΧΙΟΝΙ παρουσίασε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Στο διάστημα 14:00 με 15:00 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο υπερπληρωτών της G2.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης