

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα								Τρίτη, 27 Μαΐου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,800	0,850	1,100						
ΤΕ (MW)					2,131	2,131	0,840	0,480	0,510						
Ημερ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)	
Τρίτη, 27 Μαΐου 2025	00:00	4,19	3,25	0,93	1					2,07	0,95	0,95	61%	433	
	01:00	4,01	3,07	0,94	1					2,25	0,95	0,95	58%	412	
	02:00	3,89	2,96	0,94	1					2,37	0,95	0,95	56%	399	
	03:00	3,82	2,89	0,93	1					2,44	0,95	0,95	54%	391	
	04:00	3,81	2,87	0,94	1					2,46	0,95	0,95	54%	389	
	05:00	3,87	2,93	0,93	1					2,39	0,95	0,95	55%	396	
	06:00	4,25	3,32	0,94	1					2,01	0,95	0,95	62%	441	
	07:00	4,78	3,84	0,94	1				1	2,59	0,95	0,95	60%	649	
	08:00	5,02	4,09	0,93	1				1	2,34	0,95	0,95	64%	678	
	09:00	4,80	3,87	0,93	1				1	2,56	0,95	0,95	60%	646	
	10:00	4,59	4,28	0,32	1	1			1	7,48	0,33	0,27	36%	1.135	
	11:00	4,55	3,63	0,92	1				1	2,79	0,95	0,86	57%	612	
	12:00	4,73	3,80	0,93	1				1	2,62	0,95	0,95	59%	637	
	13:00	4,90	4,00	0,90	1				1	2,43	0,95	0,95	62%	665	
	14:00	4,65	3,72	0,93	1				1	2,71	0,95	0,95	58%	625	
	15:00	4,51	3,57	0,93	1				1	2,85	0,95	0,95	56%	603	
	16:00	4,55	3,61	0,93	1				1	2,82	0,95	0,95	56%	609	
	17:00	4,80	3,87	0,93	1				1	2,56	0,95	0,95	60%	646	
	18:00	5,29	4,35	0,93	1				1	2,08	0,95	0,95	68%	716	
	19:00	5,67	4,74	0,94	1				2	2,79	0,95	0,95	63%	899	
	20:00	5,93	5,00	0,94	1				2	2,53	0,95	0,95	66%	942	
	21:00	5,77	4,86	0,91	1				2	2,67	0,95	0,95	65%	919	
	22:00	5,27	4,46	0,80	1				2	3,06	0,95	0,95	59%	853	
	23:00	4,67	3,77	0,90	1				1	2,65	0,95	0,95	59%	632	
		112,32 MWh									ΑΩΛ: 23,35		15.329 €		

Παρατηρήσεις:

Δεν προτείνεται οποιαδήποτε αλλαγή στην απολογιστική λειτουργία. Η μονάδα G2 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης