

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 1 Μαΐου 2025											
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250		
α ρ α ξ ε η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5			G6
Πέμπτη, 1 Μαΐου 2025	00:00	37,50	31,49	6,00	0,01	1		1	1		1											1	9,00	8,84
	01:00	35,29	30,12	5,16	0,01	1		1	1		1											1	6,72	6,67
	02:00	33,87	28,99	4,87	0,01	1		1	1		1											1	5,61	5,54
	03:00	33,23	29,66	3,57	0,01	1		1	1		1											1	4,97	4,93
	04:00	33,27	29,73	3,54	0,01	1		1	1		1											1	4,93	4,98
	05:00	34,37	31,56	2,81	0,01	1		1	1		1											1	5,99	6,05
	06:00	35,92	33,69	2,22	0,01	1		1	1		1											1	7,47	7,56
	07:00	41,08	37,46	3,62	0,01	1		1	1		1											1	10,35	10,45
	08:00	45,52	41,49	4,02	0,01	1		1	1		1											1	13,81	13,96
	09:00	50,41	46,55	3,86	0,01	1		1	1		1											1	16,10	16,10
	10:00	52,92	49,92	2,80	0,20	1		1	1		1		1									1	16,10	16,10
	11:00	54,20	51,20	2,79	0,20	1		1	1		1		1									1	16,10	16,10
	12:00	54,22	51,37	2,75	0,10	1		1	1		1		1									1	16,10	16,10
	13:00	55,64	53,04	2,60	0,01	1		1	1		1		1									1	16,10	16,10
	14:00	53,42	51,57	1,84	0,01	1		1	1		1		1									1	16,10	16,10
	15:00	50,68	49,46	1,22	0,01	1		1	1		1		1									1	16,09	16,08
	16:00	48,60	48,15	0,45	0,01	1		1	1		1		1									1	15,39	15,16
	17:00	50,50	49,79	0,70	0,00	1		1	1		1		1									1	16,01	16,00
	18:00	53,66	52,08	1,58	0,00	1		1	1		1		1									1	16,10	16,10
	19:00	56,84	55,14	1,69	0,00	1		1	1		1		1									1	16,10	16,10
	20:00	59,73	58,20	1,52	0,00	1		1	1		1		1									1	16,10	16,10
	21:00	56,31	55,17	1,14	0,00	1		1	1		1		1									1	16,10	16,10
	22:00	49,94	48,25	1,68	0,00	1		1	1		1		1									1	15,20	15,09
	23:00	44,24	42,43	1,80	0,00	1		1	1		1											1	9,94	9,71

Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΟΣ 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 11:20 με 22:00.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης