

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 3 Μαΐου 2025											
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250		
α ρ ε σ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)	
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5			G6
Σάββατο, 3 Μαΐου 2025	00:00	38,74	32,86	5,87	0,01	1		1	1		1											1	10,13	9,91
	01:00	36,68	29,85	6,82	0,01			1	1		1											1	11,98	12,21
	02:00	35,20	28,40	6,79	0,01			1	1		1											1	11,82	11,78
	03:00	34,46	27,92	6,53	0,01			1	1		1											1	11,17	11,12
	04:00	34,24	28,45	5,78	0,01			1	1		1											1	10,96	10,91
	05:00	35,68	30,76	4,91	0,01			1	1		1											1	12,20	12,22
	06:00	38,03	31,44	6,58	0,01			1	1		1											1	12,41	12,37
	07:00	42,41	34,33	8,07	0,01	1		1	1		1											1	13,62	13,69
	08:00	44,28	37,94	6,34	0,01	1		1	1		1											1	15,32	15,35
	09:00	45,49	40,05	5,43	0,01	1		1	1		1								1			1	15,04	14,97
	10:00	46,40	41,19	5,00	0,20	1		1	1		1								1			1	14,89	14,82
	11:00	44,81	39,61	4,99	0,21	1		1	1		1								1			1	13,37	13,27
	12:00	44,03	39,91	3,91	0,21	1		1	1		1								1			1	12,47	12,46
	13:00	44,30	40,37	3,72	0,21	1		1	1		1								1			1	12,68	12,68
	14:00	43,08	40,95	1,93	0,20	1		1	1		1								1			1	11,65	11,53
	15:00	39,96	36,07	3,68	0,21	1		1	1		1								1			1	8,45	8,43
	16:00	40,69	36,33	4,15	0,21	1		1	1		1								1			1	9,02	9,10
	17:00	42,39	38,87	3,52	0,01	1		1	1		1								1			1	10,49	10,84
	18:00	47,60	45,17	2,42	0,01	1		1	1		1								1	1		1	14,69	14,82
	19:00	51,08	47,80	3,28	0,01	1		1	1		1								1	1		1	15,76	15,79
	20:00	55,24	51,97	3,27	0,01	1		1	1		1		1						1	1		1	16,10	16,10
	21:00	52,88	49,22	3,65	0,01	1		1	1		1		1						1	1		1	16,10	16,10
	22:00	47,56	42,84	4,71	0,00	1		1	1		1		1						1	1		1	13,62	13,46
	23:00	42,34	38,36	3,98	0,00	1		1	1		1								1			1	10,86	10,73

Στις 12:20 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης