

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 4 Απριλίου 2025												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250			
ΕΡΩΤΗΣΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλίου (MW)	ΑΣΠ Κω							ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2			G3	G4	G5	G6	
Παρασκευή, 4 Απριλίου 2025	00:00	25,65	23,08	2,57	0,00				1		1											1	4,86	5,08	
	01:00	23,55	20,72	2,83	0,00				1		1											1	5,81	5,73	
	02:00	22,69	19,58	3,10	0,00				1		1											1	4,91	4,87	
	03:00	22,12	19,77	2,35	0,00				1		1											1	4,31	4,27	
	04:00	21,93	20,60	1,33	0,00				1		1											1	4,11	4,06	
	05:00	22,58	21,16	1,42	0,00				1		1											1	4,83	4,75	
	06:00	23,94	22,13	1,80	0,00				1		1											1	4,55	4,54	
	07:00	25,84	24,34	1,51	0,00				1		1											1	4,70	4,42	
	08:00	28,15	26,86	1,29	0,01				1		1											1	4,11	4,46	
	09:00	27,65	26,52	1,13	0,01				1		1											1	4,10	3,99	
	10:00	26,57	25,61	0,75	0,21				1		1											1	2,96	2,95	
	11:00	25,24	24,53	0,50	0,21				1		1											1	1,66	1,60	
	12:00	24,84	24,26	0,37	0,21				1		1											1	1,25	1,21	
	13:00	24,69	24,11	0,38	0,21				1		1											1	3,19	3,16	
	14:00	22,60	22,38	0,01	0,21			1	1		1											1	0,03	0,00	
	15:00	22,91	22,69	0,02	0,21			1	1		1											1	0,08	0,06	
	16:00	23,19	22,94	0,04	0,21			1	1		1											1	0,14	0,16	
	17:00	25,38	24,77	0,41	0,21			1	1		1											1	1,93	2,03	
	18:00	27,88	26,95	0,92	0,01			1	1		1											1	4,44	4,51	
	19:00	31,89	30,19	1,69	0,01			1	1		1											1	8,37	8,51	
	20:00	34,89	33,39	1,49	0,01			1	1		1											1	11,60	11,58	
	21:00	33,96	33,00	0,96	0,01			1	1		1											1	10,72	10,67	
	22:00	32,02	31,02	0,99	0,01			1	1		1											1	8,79	8,74	
	23:00	29,08	28,27	0,80	0,01			1	1		1											1	5,92	5,83	

Το διάστημα 06:00 με 17:00 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στον ΑΣΠ Κω.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης