

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 4 Μαΐου 2025													
			Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250			
Η Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)			
						61	62	63	64	65	66	A/Σ 67	A/Σ 632	A/Σ 633	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	61	62	63	64	65			66		
Κυριακή, 4 Μαΐου 2025	00:00	38,73	35,15	3,58	0,00	1		1	1		1												1	8,54	8,54	
	01:00	36,08	33,19	2,89	0,01	1		1	1		1												1	7,43	7,37	
	02:00	34,81	33,33	1,48	0,00	1		1	1		1												1	6,11	6,09	
	03:00	33,93	32,59	1,34	0,00	1		1	1		1												1	5,28	5,25	
	04:00	33,91	31,86	2,05	0,01	1		1	1		1												1	5,26	5,24	
	05:00	35,08	32,08	2,99	0,01	1		1	1		1												1	6,33	6,38	
	06:00	36,78	34,07	2,71	0,00	1		1	1		1												1	8,02	8,08	
	07:00	40,96	37,37	3,58	0,01	1		1	1		1												1	11,99	12,04	
	08:00	40,69	37,84	2,85	0,01	1		1	1		1												1	9,33	9,26	
	09:00	42,92	40,96	1,95	0,01	1		1	1		1												1	11,27	11,34	
	10:00	42,90	39,81	2,88	0,21	1		1	1		1												1	11,40	11,32	
	11:00	41,64	39,68	1,75	0,21	1		1	1		1												1	10,16	10,10	
	12:00	41,86	40,37	1,28	0,21	1		1	1		1												1	10,29	10,30	
	13:00	40,82	39,86	0,75	0,21	1		1	1		1												1	9,27	9,27	
	14:00	39,44	38,54	0,69	0,21	1		1	1		1												1	7,13	7,11	
	15:00	37,96	36,81	0,95	0,20	1		1	1		1												1	5,15	5,18	
	16:00	38,98	38,15	0,65	0,18	1		1	1		1												1	6,51	6,61	
	17:00	41,89	41,19	0,69	0,00	1		1	1		1												1	10,14	10,32	
	18:00	46,17	45,09	1,08	0,00	1		1	1		1			1									1	14,42	14,60	
	19:00	49,79	48,36	1,38	0,05	1		1	1		1			1									1	16,10	16,10	
	20:00	53,88	51,90	1,91	0,06	1		1	1		1			1									1	16,10	16,10	
	21:00	52,11	50,36	1,67	0,07	1		1	1		1			1									1	16,10	16,10	
	22:00	46,90	46,02	0,86	0,02	1		1	1		1			1									1	15,20	15,11	
	23:00	41,95	41,52	0,42	0,00	1		1	1		1			1									1	10,65	10,45	

Στις 08:00 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης