

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 5 Απριλίου 2025														
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250					
Σάββατο, 5 Απριλίου 2025	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλίου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)				
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5			G6			
	00:00	26,06	25,23	0,82	0,01			1	1		1												1	2,93	2,82		
	01:00	24,16	23,43	0,73	0,01			1	1		1												1	2,12	2,81		
	02:00	23,20	21,31	1,89	0,01			1	1														1	8,05	8,06		
	03:00	22,61	21,22	1,38	0,01			1	1														1	7,59	7,55		
	04:00	22,16	21,28	0,88	0,01			1	1														1	7,12	7,12		
	05:00	22,77	22,19	0,57	0,01			1	1														1	7,64	7,69		
	06:00	24,35	24,24	0,12	0,00	1		1					1										1	5,34	6,56		
	07:00	25,58	25,51	0,06	0,01	1	1	1					1						1	1		1	5,03	4,97			
	08:00	26,42	26,40	0,01	0,01	1		1					1						1	1		1	5,69	5,74			
	09:00	27,28	27,04	0,24	0,01	1		1					1						1	1		1	6,46	6,49			
	10:00	29,68	28,80	0,67	0,21	1	1	1				1							1	1		1	8,21	8,89			
	11:00	32,82	31,88	0,74	0,21	1		1				1							1	1		1	8,23	11,11			
	12:00	33,98	32,82	0,96	0,21			1	1		1		1						1			1	6,42	8,10			
	13:00	31,94	29,99	1,78	0,17			1	1		1		1						1			1	4,37	5,71			
	14:00	32,60	31,52	0,87	0,21			1	1		1								1			1	4,97	6,26			
	15:00	30,74	30,50	0,04	0,21			1	1		1								1			1	3,52	4,40			
	16:00	31,45	31,24	0,00	0,21			1	1		1								1			1	3,87	5,08			
	17:00	31,12	30,91	0,00	0,21			1	1		1								1			1	3,81	4,81			
	18:00	32,04	31,90	0,13	0,01			1	1		1								1			1	4,41	5,76			
	19:00	35,52	35,42	0,09	0,01			1	1		1								1			1	6,99	9,13			
	20:00	38,95	38,89	0,05	0,01			1	1		1								1	1		1	7,76	9,98			
	21:00	37,65	37,53	0,12	0,01			1	1		1								1	1		1	7,16	9,25			
22:00	34,64	34,61	0,03	0,01			1	1		1								1			1	6,70	8,49				
23:00	31,32	31,24	0,08	0,01			1	1		1								1			1	5,40	6,92				

Το διάστημα 06:00 με 14:00 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στον ΑΣΠ Κω. Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΟΣ 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 06:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης