

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή, 6 Απριλίου 2025													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250		
Κυριακή, 6 Απριλίου 2025	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερίαιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλίου (MW)	ΑΣΠ Κω							ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)				
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2			G3	G4	G5	G6
	00:00	27,79	27,38	0,40	0,01			1	1		1											1	3,49	4,36
	01:00	25,43	25,24	0,19	0,01			1	1		1											1	1,63	2,04
	02:00	9,31	9,26	0,06	0,00			1	1		1												1,12	0,58
	03:00	12,62	12,57	0,05	0,00			1											1		1	0,83	0,18	
	04:00	23,85	23,85	0,00	0,00	1		1	1										1	1	1	0,69	0,51	
	05:00	23,92	23,92	0,00	0,00			1	1		1											1	0,67	0,60
	06:00	24,90	24,89	0,02	0,00			1	1		1											1	1,18	1,59
	07:00	26,09	25,94	0,15	0,00			1	1		1											1	1,81	2,78
	08:00	26,42	26,04	0,38	0,00			1	1		1											1	2,03	3,15
	09:00	25,87	25,37	0,51	0,00			1	1		1											1	1,70	2,54
	10:00	27,47	26,56	0,86	0,05			1	1		1											1	2,51	4,06
	11:00	28,44	26,93	1,37	0,14			1	1		1											1	3,46	4,83
	12:00	27,73	25,05	2,27	0,40			1	1		1											1	2,73	3,52
	13:00	27,60	24,88	2,30	0,40			1	1		1											1	2,52	3,34
	14:00	28,46	25,33	2,72	0,40			1	1		1											1	3,23	4,10
	15:00	28,41	25,29	2,70	0,40			1	1		1											1	3,20	4,06
	16:00	26,32	24,20	1,70	0,40			1	1		1											1	1,75	2,25
	17:00	27,35	25,04	1,90	0,40			1	1		1											1	2,60	3,42
	18:00	29,67	25,69	3,94	0,04			1	1		1											1	4,29	5,65
	19:00	34,11	28,95	5,12	0,03			1	1		1											1	7,69	10,09
	20:00	38,39	33,43	4,92	0,03			1	1		1											1	10,29	13,27
	21:00	37,47	32,76	4,69	0,02			1	1		1											1	10,09	12,96
22:00	34,37	29,25	5,11	0,01			1	1		1											1	8,35	10,63	
23:00	30,18	25,74	4,43	0,01			1	1		1											1	5,13	6,50	

Τήρηση αυξημένης εφεδρείας στον ΑΣΠ Κω, έπειτα από απαίτηση του θερμικού παραγωγού για επιπλέον παραγωγή ατμού. Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΟΣ 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Γενική διακοπή στις 02:05 λόγω βλάβης στον ΑΣΠ. Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΟΣ 2 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 03:30 με 10:25.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης