

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 6 Μαΐου 2025														
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250					
Τρίτη, 6 Μαΐου 2025	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλίου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)				
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5			G6			
	00:00	38,97	38,20	0,76	0,01	1		1	1		1											1	8,10	8,05			
	01:00	36,60	35,62	0,98	0,00	1		1	1		1											1	7,92	7,84			
	02:00	35,51	34,75	0,75	0,01	1		1	1		1											1	6,79	6,77			
	03:00	34,84	34,57	0,26	0,01	1		1	1		1											1	6,16	6,16			
	04:00	34,87	34,64	0,22	0,01	1		1	1		1											1	6,19	6,20			
	05:00	36,41	35,98	0,42	0,01	1		1	1		1											1	7,69	7,73			
	06:00	39,23	38,88	0,35	0,01	1		1	1		1									1		1	9,52	9,54			
	07:00	45,01	44,78	0,23	0,01	1		1	1		1		1							1		1	12,01	12,13			
	08:00	46,69	46,20	0,49	0,01	1	1		1		1		1								1		1	14,13	14,55		
	09:00	48,16	47,52	0,63	0,01	1	1		1		1		1	1							1		1	16,10	16,10		
	10:00	47,14	46,27	0,67	0,21	1	1		1		1		1	1							1		1	15,70	15,71		
	11:00	45,69	44,40	1,09	0,20	1	1		1		1		1	1							1		1	15,71	15,72		
	12:00	45,94	44,30	1,43	0,21	1	1		1		1		1	1							1		1	16,03	16,01		
	13:00	46,70	44,46	2,03	0,21	1	1		1		1		1	1							1		1	13,67	13,38		
	14:00	45,13	42,98	1,94	0,21	1		1	1		1			1								1		1	15,40	15,52	
	15:00	43,85	41,79	1,85	0,20	1		1	1		1			1								1		1	14,13	13,89	
	16:00	43,93	42,26	1,46	0,20	1	1	1	1	1	1			1								1		1	9,97	9,98	
	17:00	47,16	45,66	1,50	0,01	1	1	1	1	1	1			1						1		1		1	14,11	14,32	
	18:00	51,18	49,79	1,38	0,00	1		1	1		1			1							1		1		1	16,10	16,10
	19:00	54,61	53,15	1,46	0,01	1		1	1	1	1			1						1	1	1		1		16,10	16,10
	20:00	58,26	55,46	2,79	0,01	1		1	1		1			1						1	1	1		1		16,10	16,10
	21:00	55,91	50,31	5,59	0,01	1		1	1		1			1						1	1	1		1		16,10	16,10
22:00	49,95	41,59	8,33	0,03	1		1	1	1	1									1	1	1		1		15,87	15,81	
23:00	43,69	37,25	6,45	0,00	1		1	1		1										1	1		1		12,62	12,53	

Η μονάδα G2 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης