

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 7 Μαΐου 2025											
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250		
Τετάρτη, 7 Μαΐου 2025	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5			G6
	00:00	39,64	33,32	6,32	0,01	1		1	1		1											1	11,04	10,80
	01:00	37,20	31,49	5,70	0,00	1		1	1		1											1	8,58	8,50
	02:00	35,90	31,07	4,83	0,00	1		1	1		1											1	7,25	7,20
	03:00	35,19	29,96	5,22	0,00	1		1	1		1											1	6,53	6,51
	04:00	35,04	29,53	5,50	0,01	1		1	1		1											1	6,34	6,37
	05:00	36,60	31,00	5,60	0,00	1		1	1		1											1	7,76	7,92
	06:00	40,00	32,25	7,74	0,02	1		1	1		1									1		1	11,06	11,16
	07:00	46,47	35,90	10,54	0,03	1		1	1		1									1		1	15,48	15,50
	08:00	49,10	37,55	11,33	0,22		1	1	1		1									1		1	14,19	14,25
	09:00	52,49	39,25	12,61	0,63		1	1	1		1									1		1	16,10	16,10
	10:00	48,92	36,71	12,09	0,12		1	1	1		1									1		1	15,92	15,92
	11:00	50,85	40,31	10,21	0,33		1	1	1		1									1		1	16,10	16,10
	12:00	52,50	43,80	8,29	0,40		1	1	1		1									1		1	16,10	16,10
	13:00	54,92	44,89	9,62	0,40		1	1	1		1									1		1	16,10	16,10
	14:00	55,31	44,28	10,48	0,40	1		1	1		1									1		1	16,02	16,00
	15:00	51,89	41,13	10,22	0,40	1		1	1		1									1		1	16,10	16,10
	16:00	51,10	39,78	10,96	0,36	1		1	1		1									1		1	16,10	16,10
	17:00	52,51	42,54	9,84	0,12	1		1	1		1		1							1		1	16,10	16,10
	18:00	55,74	43,94	11,76	0,05	1		1	1		1		1							1		1	16,10	16,10
	19:00	58,06	46,44	11,59	0,03	1		1	1		1		1							1		1	16,10	16,10
	20:00	60,92	50,18	10,71	0,03	1		1	1		1		1							1		1	16,10	16,10
	21:00	57,55	48,99	8,33	0,22	1		1	1		1		1							1		1	16,10	16,10
22:00	50,75	42,73	7,92	0,10	1		1	1		1		1							1		1	16,10	16,10	
23:00	44,96	38,09	6,87	0,01	1		1	1		1									1		1	13,51	13,30	

Η μονάδα G2 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία. Στις 10:00 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης