

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 9 Απριλίου 2025													
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250				
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)			
						61	62	63	64	65	66	A/Σ 67	A/Σ 632	A/Σ 633	/Σ Ενολικ	MTU 9-11	61	62	63	64	65			66		
Τετάρτη, 9 Απριλίου 2025	00:00	30,60	24,92	5,65	0,04			1	1		1											6,44	6,55			
	01:00	27,79	20,52	6,92	0,35			1	1		1											7,16	7,45			
	02:00	26,57	19,82	6,35	0,40			1	1		1											6,26	6,30			
	03:00	26,00	20,15	5,45	0,40			1	1		1											5,73	5,67			
	04:00	25,82	19,99	5,42	0,40			1	1		1											5,50	5,46			
	05:00	26,95	20,73	5,82	0,40			1	1		1											6,29	6,52			
	06:00	29,76	21,93	7,42	0,40			1	1		1											8,49	9,30			
	07:00	34,14	25,32	8,42	0,40			1	1		1											10,24	11,54			
	08:00	34,46	26,14	7,91	0,40			1	1		1										1	9,87	10,96			
	09:00	33,89	26,46	7,02	0,40			1	1		1										1	8,69	9,47			
	10:00	32,85	26,00	6,45	0,40			1	1		1										1	9,08	8,44			
	11:00	31,40	25,63	5,37	0,40			1	1		1										1	8,40	7,45			
	12:00	29,49	24,14	4,94	0,40			1	1		1										1	5,23	5,09			
	13:00	28,99	23,80	4,78	0,40			1	1		1										1	4,84	4,56			
	14:00	28,93	23,80	4,72	0,40			1	1		1										1	4,88	4,53			
	15:00	28,91	23,95	4,56	0,40			1	1		1										1	4,76	4,50			
	16:00	29,96	23,74	5,81	0,40			1	1		1										1	6,45	6,61			
	17:00	32,85	23,79	8,66	0,40			1	1		1										1	9,28	9,55			
	18:00	36,70	25,35	10,95	0,40			1	1		1										1	12,63	12,65			
	19:00	41,51	28,95	12,15	0,40			1	1		1										1	14,42	14,51			
	20:00	47,32	33,92	12,81	0,40			1	1		1									1	1	16,09	16,10			
	21:00	46,02	33,63	11,90	0,40			1	1		1									1	1	15,92	15,91			
	22:00	41,97	29,76	11,81	0,40			1	1		1									1	1	14,78	14,71			
	23:00	36,55	25,16	10,99	0,40			1	1		1									1	1	12,73	12,62			

Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΟΣ 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 18:30. Τήρηση αυξημένης εφεδρείας στον ΑΣΠ Κω, έπειτα από απαίτηση του θερμικού παραγωγού για επιπλέον παραγωγή ατμού. Τα διαστήματα 10:10 με 11:40 και 14:00 με 16:45 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης