

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 10 Ιουνίου 2025													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250				
Τρίτη, 10 Ιουνίου 2025	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλίου (MW)	ΑΣΠ Κω							ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2			G3	G4	G5	G6		
	00:00	58,02	52,53	5,48	0,01	1	1		1	1	1												10,68	14,01		
	01:00	53,95	48,32	5,62	0,01	1	1		1	1	1												11,54	15,38		
	02:00	51,35	44,90	6,44	0,01	1	1		1	1	1												9,53	12,79		
	03:00	49,75	44,38	5,37	0,01	1	1		1	1	1												8,37	11,19		
	04:00	48,88	43,70	5,17	0,01	1	1		1	1	1												7,51	10,32		
	05:00	49,76	44,68	5,07	0,01	1	1		1	1	1												8,08	11,19		
	06:00	52,64	46,84	5,80	0,01	1	1		1	1	1												10,20	14,08		
	07:00	60,04	54,16	5,83	0,05	1	1		1	1	1		1										12,48	16,10		
	08:00	66,14	59,67	6,42	0,05	1	1		1	1	1		1										12,50	16,10		
	09:00	78,25	71,99	6,05	0,21	1	1	1		1	1		1	1									12,50	16,10		
	10:00	70,61	65,57	4,84	0,20	1	1	1		1	1		1	1									12,50	16,10		
	11:00	70,16	65,26	4,70	0,21	1	1	1		1	1		1	1									12,50	16,10		
	12:00	70,65	64,98	5,46	0,21	1	1	1		1	1		1	1									12,50	16,10		
	13:00	74,32	68,79	5,32	0,21	1	1	1		1	1		1	1									12,50	16,10		
	14:00	73,71	68,18	5,32	0,21	1	1	1		1	1		1	1									12,50	16,10		
	15:00	72,34	66,46	5,67	0,21	1	1	1		1	1		1	1									12,50	16,10		
	16:00	72,81	66,17	6,63	0,01	1	1	1	1	1	1		1	1									12,50	14,67		
	17:00	77,44	70,17	7,26	0,01	1	1	1	1	1	1		1	1									12,50	16,10		
	18:00	80,29	72,74	7,43	0,12	1	1	1	1	1	1		1	1									12,50	16,10		
	19:00	84,10	77,32	6,71	0,07	1	1	1	1	1	1		1	1									12,50	16,10		
	20:00	83,61	75,57	7,99	0,05	1	1	1	1	1	1		1	1									12,50	16,10		
	21:00	83,08	73,27	9,77	0,04	1	1	1	1	1	1		1	1									12,50	16,10		
22:00	79,83	70,33	9,49	0,01	1	1	1	1	1	1		1	1									12,50	16,10			
23:00	73,43	64,04	9,38	0,01	1	1		1	1	1		1	1									12,50	16,10			

Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΟΣ 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης