

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 11 Ιουνίου 2025														
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250					
Τετάρτη, 11 Ιουνίου 2025	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλού (MW)	ΑΣΠ Κω							ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)							
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2			G3	G4	G5	G6			
	00:00	62,81	53,57	9,24	0,01	1	1		1	1	1											1	1	1	12,50	16,10	
	01:00	59,02	49,72	9,29	0,00	1	1		1	1	1											1	1	1	12,29	15,88	
	02:00	55,40	47,15	8,25	0,00	1	1		1	1	1											1	1		12,03	15,41	
	03:00	53,46	45,94	7,51	0,00	1	1		1	1	1											1	1		10,87	14,00	
	04:00	52,44	44,95	7,49	0,01		1		1	1	1											1	1		11,94	15,51	
	05:00	52,78	44,22	8,56	0,01		1		1	1	1											1	1		12,50	16,10	
	06:00	55,55	47,81	7,73	0,00	1			1	1	1											1	1	1	12,49	16,09	
	07:00	62,56	53,57	8,98	0,01		1		1	1	1		1									1	1	1	12,50	16,10	
	08:00	74,71	66,04	8,66	0,01		1		1	1	1		1	1								1	1	1	12,50	16,10	
	09:00	73,50	65,97	7,50	0,04	1	1		1	1	1		1	1								1	1	1	1	12,50	16,10
	10:00	73,49	65,49	7,79	0,21	1	1		1	1	1		1	1	1							1	1	1	1	12,50	16,10
	11:00	73,35	66,57	6,57	0,21	1	1		1	1	1		1	1								1	1	1	1	12,50	16,10
	12:00	74,09	68,97	4,91	0,22	1	1	1		1	1	1		1	1							1	1	1	1	12,50	16,10
	13:00	76,81	71,32	5,27	0,22	1	1	1		1	1	1		1	1							1	1	1	1	12,50	16,10
	14:00	76,02	69,94	5,76	0,32	1	1		1	1	1		1	1								1	1	1	1	12,50	16,10
	15:00	73,64	67,69	5,49	0,46	1	1	1		1	1	1		1	1							1	1	1	1	12,50	16,10
	16:00	73,70	67,24	6,11	0,35	1	1	1		1	1	1		1	1							1	1	1	1	12,50	16,10
	17:00	78,11	71,78	5,89	0,44	1	1	1		1	1	1		1	1							1	1	1	1	12,50	16,10
	18:00	82,75	75,96	6,45	0,34	1	1	1		1	1	1		1	1							1	1	1	1	12,50	16,10
	19:00	82,55	76,66	5,59	0,30	1	1	1		1	1	1		1	1							1	1	1	1	12,50	16,10
	20:00	81,80	75,04	6,48	0,29	1	1		1	1	1		1	1								1	1	1	1	12,50	16,10
	21:00	78,96	73,23	5,54	0,19	1	1	1		1	1	1		1	1							1	1	1	1	12,50	16,10
22:00	72,17	67,44	4,65	0,07	1	1	1		1	1	1		1	1							1	1	1	1	12,50	16,10	
23:00	69,72	64,77	4,86	0,08	1	1	1		1	1	1		1	1							1	1	1	1	12,50	16,10	

Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΟΣ1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης