

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 12 Απριλίου 2025											
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250		
Σάββατο, 12 Απριλίου 2025	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5			G6
	00:00	33,50	29,49	4,01	0,01			1	1		1											1	9,45	9,46
	01:00	30,50	28,27	2,22	0,01			1	1		1											1	7,29	7,20
	02:00	29,09	27,92	1,16	0,01			1	1		1											1	5,83	5,80
	03:00	28,61	28,02	0,59	0,01			1	1		1											1	5,31	5,30
	04:00	28,11	27,73	0,38	0,01			1	1		1											1	4,77	4,79
	05:00	29,16	28,67	0,48	0,01			1	1		1											1	5,78	5,81
	06:00	30,78	30,36	0,42	0,01			1	1		1											1	7,37	7,43
	07:00	33,10	32,92	0,17	0,01			1	1		1											1	9,64	9,69
	08:00	33,52	33,51	0,00	0,01			1	1		1											1	10,23	10,22
	09:00	33,88	33,66	0,01	0,21			1	1		1											1	10,62	10,59
	10:00	32,53	32,16	0,16	0,21			1	1		1											1	9,18	9,18
	11:00	32,23	31,44	0,58	0,21			1	1		1											1	9,00	8,96
	12:00	33,01	31,63	1,17	0,21			1	1		1											1	9,49	9,67
	13:00	36,92	35,34	1,37	0,21			1	1		1											1	12,00	11,91
	14:00	37,93	35,29	2,43	0,21			1	1		1											1	11,46	11,60
	15:00	40,86	37,87	2,79	0,21			1	1		1											1	10,13	13,66
	16:00	40,55	37,53	2,81	0,21			1	1		1											1	9,89	12,36
	17:00	41,41	40,83	0,38	0,20			1	1		1											1	12,33	12,33
	18:00	41,47	41,26	0,00	0,21			1	1		1											1	12,23	12,40
	19:00	43,87	43,50	0,16	0,21			1	1		1											1	14,41	14,51
	20:00	49,00	47,92	0,88	0,21		1		1	1		1										1	14,77	14,62
	21:00	47,82	44,78	3,04	0,01		1		1	1		1										1	11,21	11,16
22:00	43,83	38,12	5,71	0,01		1		1	1		1										1	11,50	11,51	
23:00	38,91	32,38	6,53	0,01				1	1		1										1	11,32	11,26	

Τήρηση αυξημένης εφεδρείας στον ΑΣΠ Κω, έπειτα από απαίτηση του θερμικού παραγωγού για επιπλέον παραγωγή ατμού. Μερική διακοπή στις 15:20, λόγω βλάβης στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης