

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 12 Μαΐου 2025												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250			
Α Σ Π Ε Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλίου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)		
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5			G6	
Δευτέρα, 12 Μαΐου 2025	00:00	42,12	36,06	5,69	0,38	1	1	1	1		1								1			9,41	9,24		
	01:00	39,73	32,84	6,34	0,55	1	1		1		1								1			10,54	10,74		
	02:00	38,30	30,35	7,43	0,51	1	1		1		1								1			10,92	10,76		
	03:00	36,93	30,68	5,87	0,38	1	1		1		1								1			9,45	9,45		
	04:00	36,68	29,49	7,05	0,14	1	1		1		1								1			8,95	8,98		
	05:00	38,14	31,32	6,81	0,01	1	1		1		1								1			10,61	10,72		
	06:00	41,47	35,40	6,07	0,01	1	1	1	1		1								1			11,58	11,74		
	07:00	48,23	41,86	5,96	0,40	1	1	1	1	1	1										1	13,87	14,21		
	08:00	49,37	44,70	4,67	0,01	1	1	1	1	1	1										1	12,00	11,94		
	09:00	51,76	47,11	4,65	0,01	1	1	1	1	1	1										1	12,13	12,01		
	10:00	49,84	46,08	3,57	0,18	1	1		1	1	1								1		1	10,54	10,53		
	11:00	48,72	45,48	3,24	0,00	1	1		1	1	1								1		1	10,23	10,16		
	12:00	48,08	45,21	2,87	0,00	1	1		1	1	1								1		1	9,54	9,52		
	13:00	49,84	47,51	2,29	0,04	1	1		1	1	1								1		1	10,89	10,87		
	14:00	49,80	46,88	2,52	0,40	1	1		1	1	1								1		1	9,91	9,79		
	15:00	47,18	45,36	1,46	0,36	1	1		1	1	1								1		1	7,28	7,26		
	16:00	48,08	44,89	2,79	0,41	1	1		1	1	1								1		1	7,91	8,09		
	17:00	54,30	51,09	2,80	0,41	1	1		1	1	1								1		1	12,78	12,80		
	18:00	56,86	55,02	1,43	0,40	1	1	1	1	1	1								1		1	11,32	11,39		
	19:00	59,38	57,15	1,82	0,40	1	1	1	1	1	1								1		1	13,76	13,85		
	20:00	61,81	59,09	2,51	0,21	1	1	1	1	1	1								1		1	15,97	15,97		
	21:00	58,21	55,69	2,31	0,21	1	1	1	1	1	1								1		1	13,43	13,34		
	22:00	51,36	48,81	2,35	0,20	1	1	1	1	1	1								1		1	7,69	7,53		
	23:00	45,82	43,21	2,41	0,20	1	1	1	1	1	1								1			7,95	8,12		

Στο διάστημα 08:00 – 19:40 έγιναν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης