

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Πέμπτη, 12 Ιουνίου 2025													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250			
Πέμπτη, 12 Ιουνίου 2025	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)		
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5			G6	
	00:00	60,85	55,78	4,67	0,40		1	1	1	1	1										1	1	1	12,48	16,04
	01:00	56,52	52,97	3,15	0,40		1	1	1	1	1										1	1	1	10,50	13,48
	02:00	53,92	49,76	3,75	0,40		1	1	1	1	1										1	1		10,61	13,73
	03:00	51,84	47,17	4,27	0,40		1	1	1	1	1										1	1		10,05	12,91
	04:00	50,77	47,04	3,33	0,40		1	1	1	1	1										1	1	1	9,23	11,90
	05:00	51,67	47,25	4,02	0,40		1	1	1	1	1										1	1		9,83	12,65
	06:00	54,33	48,50	5,52	0,32		1	1	1	1	1										1	1		11,42	14,81
	07:00	62,24	56,75	5,48	0,01		1	1	1	1	1										1	1	1	12,50	16,10
	08:00	69,44	64,41	5,03	0,01		1	1	1	1	1		1								1	1	1	12,50	16,10
	09:00	73,78	69,58	4,19	0,01		1	1	1	1	1		1						1	1	1	1	1	12,50	16,10
	10:00	74,36	70,52	3,73	0,11		1	1	1	1	1		1						1	1	1	1	1	12,50	16,10
	11:00	73,84	70,68	3,15	0,01		1	1	1	1	1		1						1	1	1	1	1	12,50	16,10
	12:00	75,61	73,13	2,47	0,01		1	1	1	1	1		1						1	1	1	1	1	12,50	16,10
	13:00	77,62	74,71	2,90	0,01		1	1	1	1	1		1						1	1	1	1	1	12,50	16,10
	14:00	77,32	73,07	4,24	0,01		1	1	1	1	1		1						1	1	1	1	1	12,50	16,10
	15:00	74,40	70,33	4,05	0,01		1	1	1	1	1		1						1	1	1	1	1	12,50	16,10
	16:00	82,54	78,37	4,16	0,01		1	1	1	1	1		1	1					1	1	1	1	1	12,50	16,10
	17:00	82,02	77,93	4,08	0,01		1	1	1	1	1		1	1					1	1	1	1	1	12,50	16,10
	18:00	86,07	83,85	2,20	0,02		1	1	1	1	1		1	1					1	1	1	1	1	12,50	16,10
	19:00	86,73	83,66	2,95	0,12		1	1	1	1	1		1	1					1	1	1	1	1	12,50	16,10
	20:00	85,35	81,10	4,17	0,08		1	1	1	1	1		1	1					1	1	1	1	1	12,50	16,10
	21:00	81,73	77,41	4,30	0,02		1	1	1	1	1		1	1					1	1	1	1	1	12,50	16,10
22:00	72,41	67,14	5,26	0,01		1	1	1	1	1		1	1					1	1	1	1	1	12,50	16,10	
23:00	65,09	59,59	5,49	0,01		1	1	1	1	1								1	1	1	1	1	12,50	16,10	

Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΟΣ1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης