

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 14 Απριλίου 2025													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250				
ΑΠΟΦΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω							ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2			G3	G4	G5	G6		
Δευτέρα, 14 Απριλίου 2025	00:00	32,21	26,09	5,92	0,20			1	1		1											1	9,17	8,98		
	01:00	29,16	23,62	5,34	0,20			1	1		1											1	8,27	8,42		
	02:00	28,15	23,62	4,32	0,20			1	1		1												8,94	8,96		
	03:00	27,51	23,95	3,36	0,20			1	1		1												8,36	8,32		
	04:00	26,99	23,12	3,88	0,00			1	1		1												7,84	7,83		
	05:00	27,86	23,34	4,51	0,00			1	1		1												8,59	8,68		
	06:00	29,80	25,01	4,79	0,00			1	1		1												9,98	10,00		
	07:00	32,21	26,99	5,22	0,00			1	1		1											1	9,43	9,47		
	08:00	33,08	30,24	2,83	0,00			1	1		1											1	9,56	9,73		
	09:00	34,37	32,39	1,98	0,00			1	1		1											1	11,09	11,06		
	10:00	32,65	29,19	3,46	0,00			1	1		1											1	9,44	9,40		
	11:00	30,91	28,23	2,68	0,00			1	1		1											1	7,65	7,66		
	12:00	29,77	25,01	4,45	0,31			1	1		1											1	6,68	6,51		
	13:00	30,01	25,67	4,02	0,33			1	1		1											1	6,62	6,68		
	14:00	29,66	25,74	3,52	0,40			1	1		1											1	4,71	6,31		
	15:00	28,99	24,97	3,63	0,40			1	1		1											1	4,57	5,51		
	16:00	30,30	24,12	5,77	0,40			1	1		1											1	6,82	6,92		
	17:00	32,46	23,88	8,18	0,40			1	1		1											1	9,11	9,18		
	18:00	34,73	23,30	11,04	0,40			1	1		1											1	11,16	11,29		
	19:00	39,05	27,04	11,61	0,40			1	1		1											1	13,59	13,65		
	20:00	43,68	31,49	11,79	0,40			1	1		1											1	15,25	15,26		
	21:00	43,46	31,43	11,63	0,40			1	1		1											1	15,23	15,21		
	22:00	40,27	28,33	11,54	0,40			1	1		1											1	14,14	14,09		
	23:00	35,52	25,65	9,47	0,40			1	1		1											1	12,07	11,93		

Τήρηση αυξημένης εφεδρείας στον ΑΣΠ Κω, έπειτα από απαίτηση του θερμικού παραγωγού για επιπλέον παραγωγή ατμού. Μερική διακοπή, λόγω προγραμματισμένων εργασιών ΔΕΔΔΗΕ, στο διάστημα από 07:50 έως 15:40. Μερική διακοπή, λόγω βλάβης στο δίκτυο, στο διάστημα από 12:45 έως 13:10.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης