

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 14 Μαΐου 2025											
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250		
Α Σ Π Ε Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλίου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5			G6
Τετάρτη, 14 Μαΐου 2025	00:00	41,67	31,98	9,28	0,40		1		1	1	1								1			11,53	11,29	
	01:00	39,21	31,50	7,30	0,40		1		1	1	1								1			8,98	8,96	
	02:00	37,87	30,49	6,97	0,40		1		1	1	1								1			7,64	7,59	
	03:00	36,56	29,96	6,20	0,40		1		1	1	1								1			6,58	6,29	
	04:00	36,97	30,43	6,14	0,40		1		1	1	1								1			6,94	6,76	
	05:00	38,71	31,04	7,27	0,40		1		1	1	1								1			8,19	8,54	
	06:00	41,30	32,70	8,19	0,40		1		1	1	1								1			10,11	10,94	
	07:00	47,75	39,34	8,01	0,40	1	1		1	1	1								1	1	1	13,34	15,03	
	08:00	49,78	41,73	7,65	0,40	1	1		1	1									1	1	1	13,54	15,26	
	09:00	51,03	42,47	8,15	0,40	1	1		1	1									1	1	1	13,31	15,05	
	10:00	50,85	41,09	9,35	0,40		1		1	1	1								1	1	1	14,16	15,28	
	11:00	49,35	38,15	10,79	0,40		1		1	1	1								1		1	14,41	14,69	
	12:00	49,17	38,21	10,56	0,40		1		1	1	1								1		1	14,42	14,40	
	13:00	49,15	38,06	10,69	0,40		1		1	1	1								1		1	14,74	14,65	
	14:00	46,48	35,26	10,81	0,40		1		1	1	1								1		1	12,75	12,46	
	15:00	45,72	35,13	10,18	0,40		1		1	1	1								1		1	11,73	11,12	
	16:00	46,27	35,91	9,95	0,40		1		1	1	1								1		1	11,71	11,83	
	17:00	50,06	38,10	11,55	0,40		1		1	1	1								1		1	15,08	15,21	
	18:00	55,01	42,05	12,51	0,40		1		1	1	1								1		1	16,10	16,10	
	19:00	58,29	46,08	11,73	0,40		1		1	1	1								1		1	16,10	16,10	
	20:00	61,40	47,96	12,93	0,40	1	1		1	1	1								1		1	16,10	16,10	
	21:00	58,54	47,13	10,91	0,40	1	1		1	1	1								1		1	16,09	16,10	
	22:00	51,68	41,93	9,35	0,40	1	1		1	1	1								1		1	13,35	12,48	
	23:00	45,72	34,27	11,05	0,40	1	1		1	1									1		1	13,63	13,58	

Το ΑΠ Κέφαλος 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας τα διαστήματα 02:35 με 10:25 και από 18:35.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης