

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 18 Απριλίου 2025												
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250			
Παρασκευή, 18 Απριλίου 2025	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλίου (ΜW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)		
						61	62	63	64	65	66	A/Σ 67	A/Σ 632	A/Σ 633	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	61	62	63	64	65			66	
	00:00	30,90	30,89	0,00	0,01			1	1		1												1	7,48	7,50
	01:00	28,47	28,46	0,00	0,01			1	1		1												1	5,21	5,14
	02:00	27,51	27,50	0,00	0,01			1	1		1												1	4,17	4,15
	03:00	27,06	27,05	0,00	0,01			1	1		1												1	3,67	3,69
	04:00	26,60	26,59	0,00	0,01			1	1		1												1	3,29	3,29
	05:00	27,00	26,99	0,00	0,01			1	1		1												1	3,62	3,65
	06:00	27,43	27,39	0,03	0,01			1	1		1												1	4,10	4,09
	07:00	28,67	28,66	0,00	0,01			1	1		1												1	5,22	5,31
	08:00	29,55	29,54	0,00	0,01			1	1		1												1	6,17	6,19
	09:00	29,75	29,74	0,00	0,01			1	1		1												1	6,38	6,39
	10:00	28,99	28,97	0,00	0,02			1	1		1												1	5,71	5,67
	11:00	27,85	27,83	0,00	0,02			1	1		1												1	4,58	4,54
	12:00	27,28	26,87	0,00	0,40			1	1		1												1	3,70	3,73
	13:00	27,07	26,66	0,00	0,40			1	1		1												1	3,58	3,53
	14:00	26,90	26,49	0,00	0,40			1	1		1												1	3,36	3,34
	15:00	26,50	26,04	0,05	0,40			1	1		1												1	2,99	2,99
	16:00	26,92	26,84	0,06	0,02			1	1		1												1	3,50	3,58
	17:00	30,16	30,10	0,05	0,01			1	1		1												1	6,67	6,81
	18:00	33,53	33,48	0,04	0,01			1	1		1												1	8,35	8,34
	19:00	35,52	35,35	0,16	0,01			1	1		1												1	9,20	9,28
	20:00	36,83	36,69	0,13	0,02			1	1		1												1	10,60	10,61
	21:00	34,83	34,40	0,43	0,00			1	1		1												1	8,65	8,59
22:00	33,98	33,12	0,84	0,01			1	1		1												1	7,83	7,87	
23:00	32,54	31,76	0,76	0,01			1	1		1												1	9,24	9,25	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης