

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή, 20 Ιουνίου 2025														
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200			
Α	Σ	Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλού (MW)	ΑΣΠ Κω							ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)			
								G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2			G3	G4	G5
Παρασκευή, 20 Ιουνίου 2025				00:00	63,94	58,10	5,83	0,01		1	1	1	1	1						1	1	1	1	12,48	16,08
				01:00	59,50	53,54	5,92	0,04		1	1	1	1	1						1	1	1		12,50	16,10
				02:00	56,24	50,95	5,28	0,01		1	1	1	1	1						1	1	1		11,08	14,19
				03:00	53,96	48,79	5,16	0,01		1	1	1	1	1						1	1	1		9,02	11,51
				04:00	53,30	48,27	5,02	0,01		1	1	1	1	1						1	1	1		8,55	11,09
				05:00	53,66	49,58	4,07	0,01		1	1	1	1	1						1	1	1		9,00	11,70
				06:00	55,91	50,61	5,29	0,01		1	1	1	1	1						1	1	1		10,72	13,93
				07:00	63,15	58,32	4,81	0,02		1	1	1	1	1		1				1	1	1		12,50	16,10
				08:00	69,56	65,54	3,93	0,10		1	1	1	1	1		1				1	1	1		12,50	16,10
				09:00	74,99	72,01	2,77	0,21		1	1	1	1	1		1				1	1	1	1	12,50	16,10
				10:00	75,02	71,66	3,06	0,30		1	1	1	1	1		1				1	1	1	1	12,50	16,10
				11:00	74,53	70,28	3,87	0,37		1	1	1	1	1		1				1	1	1	1	12,50	16,10
				12:00	76,76	72,84	3,48	0,43		1	1	1	1	1		1		1		1	1	1	1	12,50	16,10
				13:00	77,00	73,69	2,82	0,49		1	1	1	1	1		1		1		1	1	1	1	12,50	16,10
				14:00	76,03	72,33	3,23	0,47		1	1	1	1	1		1		1		1	1	1	1	12,50	16,10
				15:00	73,87	70,14	3,32	0,41		1	1	1	1	1		1		1		1	1	1	1	12,50	16,10
				16:00	75,52	71,03	4,09	0,41		1	1	1	1	1		1		1		1	1	1	1	12,50	16,10
				17:00	79,95	74,74	4,81	0,40		1	1	1	1	1		1		1		1	1	1	1	12,50	16,10
				18:00	85,98	80,78	4,80	0,40		1	1	1	1	1		1		1		1	1	1	1	12,50	16,10
				19:00	87,14	80,74	6,00	0,40		1	1	1	1	1		1				1	1	1	1	12,50	16,10
				20:00	85,39	79,70	5,29	0,40		1	1	1	1	1		1		1		1	1	1	1	12,50	16,10
				21:00	83,03	76,18	6,64	0,20		1	1	1	1	1		1		1		1	1	1	1	12,50	16,10
				22:00	77,80	69,87	7,93	0,00		1	1	1	1	1		1				1	1	1	1	12,50	16,10
				23:00	71,69	62,52	9,17	0,00		1	1	1	1	1		1				1	1	1	1	12,50	16,10

Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΟΣ 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΛΕΡΟΥ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 11:30 με 13:05

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης