

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Δευτέρα, 23 Ιουνίου 2025												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200		
Α	Ρ	Σ	Ε	Π	Η	ΑΣΠ Κω								ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)			
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3			G4	G5	G6
Δευτέρα, 23 Ιουνίου 2025																								
	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλίου (MW)																			
	00:00	61,59	52,26	9,33	0,01		1		1	1	1		1	1					1	1	1		16,10	16,10
	01:00	54,90	46,12	8,78	0,01		1		1	1	1								1	1	1		16,02	16,00
	02:00	52,05	44,15	7,90	0,01		1		1	1	1								1	1	1		14,52	14,04
	03:00	50,60	44,93	5,67	0,01		1		1	1	1								1	1	1		14,08	13,46
	04:00	50,01	44,32	5,69	0,01		1		1	1	1								1	1	1		13,65	12,92
	05:00	50,70	45,50	5,20	0,01		1		1	1	1								1	1	1		14,07	13,56
	06:00	53,09	47,45	5,43	0,21		1		1	1	1								1	1	1		15,48	15,37
	07:00	60,74	54,45	6,08	0,21		1		1	1	1		1						1	1	1		16,10	16,10
	08:00	66,33	61,08	5,05	0,20		1		1	1	1		1						1	1	1		16,10	16,10
	09:00	70,67	65,73	4,74	0,20		1		1	1	1		1						1	1	1	1	16,10	16,10
	10:00	70,75	64,59	5,99	0,16		1		1	1	1		1		1				1	1	1	1	16,10	16,10
	11:00	69,84	64,48	5,18	0,19		1		1	1	1			1	1				1	1	1		16,10	16,10
	12:00	71,38	65,37	5,82	0,19		1		1	1	1			1	1				1	1	1		16,10	16,10
	13:00	72,69	66,52	6,02	0,15		1		1	1	1			1	1				1	1	1		16,10	16,10
	14:00	72,24	65,71	6,39	0,14		1		1	1	1			1	1				1	1	1		16,10	16,10
	15:00	69,73	61,92	7,80	0,01		1		1	1	1			1	1				1	1	1		16,10	16,10
	16:00	71,11	62,88	8,23	0,01		1		1	1	1			1	1				1	1	1		16,10	16,10
	17:00	75,07	69,60	5,43	0,04		1	1	1	1	1			1	1				1	1	1		16,10	16,10
	18:00	80,68	74,36	6,31	0,01		1	1	1	1	1			1	1				1	1	1	1	16,10	16,10
	19:00	82,15	74,86	7,28	0,01		1	1	1	1	1			1	1				1	1	1	1	16,10	16,10
	20:00	81,09	73,01	8,07	0,01		1	1	1	1	1			1	1				1	1	1	1	16,10	16,10
	21:00	78,78	69,78	9,00	0,01		1	1	1	1	1			1	1				1	1	1	1	16,10	16,10
22:00	72,48	63,79	8,68	0,01		1	1	1	1	1			1					1	1	1	1	16,10	16,10	
23:00	66,67	58,70	7,96	0,01		1	1	1	1	1								1	1	1	1	16,10	16,10	

Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΟΣ 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης