

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 24 Μαΐου 2025													
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250				
Α Σ Π Ε Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλίου (ΜW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)			
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5			G6		
Σάββατο, 24 Μαΐου 2025	00:00	45,78	45,14	0,62	0,01	1	1			1	1		1						1	1			12,74	12,30		
	01:00	43,18	42,70	0,47	0,01	1	1			1	1		1						1	1			10,07	9,60		
	02:00	41,56	40,02	1,54	0,01	1	1			1	1		1						1	1			8,45	8,49		
	03:00	40,61	40,56	0,04	0,01	1	1			1	1		1						1	1			7,51	7,51		
	04:00	40,51	40,49	0,01	0,01	1	1			1	1		1						1	1			6,29	7,28		
	05:00	32,62	32,42	0,19	0,01	1	1			1	1		1						1	1			4,00	7,24		
	06:00	43,44	43,26	0,18	0,01	1	1		1	1	1		1						1	1			10,21	10,23		
	07:00	50,21	50,16	0,03	0,02		1		1	1	1		1						1	1			15,71	15,82		
	08:00	55,15	54,68	0,46	0,01		1		1	1	1		1						1	1			16,10	16,10		
	09:00	60,03	59,42	0,60	0,01		1		1	1	1		1						1	1		1	16,10	16,10		
	10:00	60,92	59,84	0,67	0,41		1		1	1	1		1						1	1		1	16,10	16,10		
	11:00	59,77	58,32	1,04	0,41		1		1	1	1		1						1	1		1	16,10	16,10		
	12:00	62,69	60,18	2,10	0,41		1		1	1	1		1						1	1		1	16,10	16,10		
	13:00	61,59	59,17	2,02	0,41		1		1	1	1		1						1	1		1	16,10	16,10		
	14:00	61,06	56,34	4,33	0,40		1		1	1	1		1						1	1		1	16,10	16,10		
	15:00	60,88	55,05	5,53	0,30		1		1	1	1		1						1	1		1	16,10	16,10		
	16:00	58,51	49,74	8,36	0,41		1		1	1	1		1						1	1		1	16,10	16,10		
	17:00	60,81	54,12	6,67	0,02		1		1	1	1		1						1	1		1	16,10	16,10		
	18:00	65,49	59,17	6,30	0,02	1	1		1	1	1		1						1	1		1	16,10	16,10		
	19:00	67,07	61,78	5,29	0,00	1	1		1	1	1		1						1	1		1	16,10	16,10		
	20:00	68,47	62,49	5,97	0,01	1	1		1	1	1		1						1	1		1	16,10	16,10		
	21:00	66,09	60,01	6,07	0,01	1	1		1	1	1		1						1	1		1	16,10	16,10		
	22:00	59,19	54,90	4,27	0,01	1	1		1	1	1		1						1	1		1	15,55	14,70		
	23:00	53,37	50,10	3,26	0,01	1	1		1	1	1								1	1		1	11,93	11,63		

Στο διάστημα 05:20 – 06:30 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στον ΑΣΠ. Η μονάδα G11 βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης