

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 26 Μαρτίου 2025												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250			
Τετάρτη, 26 Μαρτίου 2025	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλίου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)		
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοίκ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5			G6	
	00:00	23,77	22,40	1,38	0,00			1	1													1	7,17	6,81	
	01:00	21,37	18,91	2,46	0,00			1	1													1	7,97	7,13	
	02:00	20,52	17,70	2,81	0,00			1	1													1	7,28	6,29	
	03:00	20,31	18,01	2,30	0,00			1	1													1	7,07	6,05	
	04:00	20,49	18,49	2,01	0,00			1	1													1	7,23	6,23	
	05:00	20,62	19,13	1,49	0,01			1	1													1	7,35	6,38	
	06:00	22,28	20,45	1,83	0,00			1	1													1	8,33	7,79	
	07:00	26,55	24,73	1,81	0,00			1	1													1	9,26	8,73	
	08:00	25,37	24,24	1,12	0,01			1	1		1												6,65	5,55	
	09:00	25,49	24,37	1,12	0,01			1	1		1												7,86	7,10	
	10:00	25,75	24,64	1,10	0,01			1	1		1												8,11	7,37	
	11:00	24,57	23,52	1,04	0,01			1	1		1												7,18	6,12	
	12:00	25,03	24,10	0,91	0,01			1	1		1												7,45	6,55	
	13:00	24,28	23,25	1,02	0,01			1	1		1												6,97	5,88	
	14:00	25,62	23,34	2,17	0,11			1	1		1												6,86	6,53	
	15:00	29,01	24,86	4,15	0,01			1	1		1												9,60	9,54	
	16:00	29,03	26,88	2,15	0,00			1	1		1											1	5,90	5,73	
	17:00	29,91	27,23	2,68	0,01			1	1		1											1	6,48	6,48	
	18:00	32,40	29,58	2,81	0,00			1	1		1											1	8,77	8,89	
	19:00	36,03	33,40	2,63	0,00			1	1		1											1	1	10,41	10,35
	20:00	35,64	31,79	3,84	0,00			1	1		1											1	1	9,47	9,43
	21:00	33,51	30,20	3,31	0,00			1	1		1											1	1	7,43	7,36
22:00	30,50	26,56	3,94	0,00			1	1		1											1	1	6,76	6,84	
23:00	26,67	23,38	3,29	0,00			1	1		1											1		3,86	4,06	

Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΟΣ 2 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 14:20.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης