

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 26 Απριλίου 2025													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250				
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)			
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	/Σ Ενοικ	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5			G6		
Σάββατο, 26 Απριλίου 2025	00:00	34,07	34,07	0,00	0,01	1		1	1		1											1	5,48	5,43		
	01:00	32,29	32,29	0,00	0,00	1		1	1		1											1	3,68	3,59		
	02:00	31,35	31,23	0,11	0,01	1		1	1		1											1	2,69	2,68		
	03:00	30,40	30,16	0,24	0,00	1		1	1		1											1	1,71	1,74		
	04:00	30,66	30,48	0,17	0,00	1		1	1		1											1	1,99	1,99		
	05:00	31,58	31,43	0,14	0,00	1		1	1		1											1	2,87	2,89		
	06:00	32,26	32,12	0,14	0,00	1		1	1		1											1	3,52	3,55		
	07:00	35,85	35,80	0,05	0,01	1		1	1		1											1	7,02	7,09		
	08:00	38,54	38,53	0,00	0,01	1		1	1		1											1	9,75	9,81		
	09:00	39,48	39,48	0,00	0,00	1		1	1		1											1	10,02	9,95		
	10:00	40,35	40,34	0,01	0,00	1		1	1		1											1	8,77	8,75		
	11:00	40,07	39,89	0,15	0,03	1		1	1		1											1	8,59	8,54		
	12:00	39,64	39,08	0,41	0,16	1		1	1		1											1	8,10	8,08		
	13:00	39,76	38,86	0,71	0,19	1		1	1		1											1	8,19	8,21		
	14:00	38,90	37,64	1,06	0,21	1		1	1		1											1	7,40	7,35		
	15:00	36,20	34,14	1,85	0,21	1		1	1		1											1	4,63	4,64		
	16:00	35,97	34,27	1,69	0,01	1		1	1		1											1	4,29	4,31		
	17:00	37,80	36,56	1,23	0,01	1		1	1		1											1	6,05	6,18		
	18:00	40,97	40,15	0,81	0,01	1		1	1		1											1	9,23	9,38		
	19:00	42,67	42,23	0,42	0,02	1		1	1		1									1	1		1	9,88	9,81	
	20:00	46,96	46,67	0,28	0,01	1		1	1		1									1	1		1	12,18	12,44	
	21:00	45,89	45,60	0,28	0,01	1		1	1		1									1	1		1	11,64	11,48	
	22:00	42,09	41,92	0,16	0,01	1		1	1		1									1	1		1	9,07	9,00	
	23:00	37,78	37,78	0,00	0,01	1		1	1		1									1			1	7,77	7,78	

Μερική διακοπή στις 19:30 λόγω βλάβης στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης