

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 27 Απριλίου 2025													
			Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250			
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)			
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	/Σ Ενστικ	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5			G6		
Κυριακή, 27 Απριλίου 2025	00:00	35,06	35,05	0,00	0,01	1		1	1		1												1	6,48	6,40	
	01:00	32,70	32,69	0,00	0,01	1		1	1		1												1	4,14	4,06	
	02:00	31,33	31,32	0,00	0,01	1		1	1		1												1	2,67	2,65	
	03:00	30,75	30,75	0,00	0,01	1		1	1		1												1	2,05	2,10	
	04:00	30,48	30,48	0,00	0,01	1		1	1		1												1	1,71	1,78	
	05:00	31,48	31,45	0,02	0,01	1		1	1		1												1	2,64	2,76	
	06:00	32,84	32,83	0,00	0,01	1		1	1		1												1	2,98	3,23	
	07:00	35,45	35,43	0,02	0,01	1		1	1											1	1	1	1	6,22	6,32	
	08:00	37,43	37,29	0,14	0,01	1		1	1											1	1	1	1	8,17	8,29	
	09:00	38,88	38,82	0,05	0,01	1		1	1					1								1	1	1	12,16	12,23
	10:00	39,16	38,90	0,06	0,20	1		1	1					1								1	1	1	12,60	12,63
	11:00	38,97	38,68	0,08	0,20	1		1	1					1						1	1		1	1	12,65	12,74
	12:00	39,80	39,36	0,24	0,20	1		1	1					1						1	1		1	1	13,61	13,54
	13:00	38,10	37,82	0,08	0,20	1		1	1					1						1	1		1	1	11,96	11,95
	14:00	36,00	35,59	0,20	0,21	1		1	1					1						1	1		1	1	9,89	9,78
	15:00	34,13	33,53	0,39	0,21	1		1	1					1						1	1		1	1	8,02	7,92
	16:00	33,93	33,43	0,49	0,01	1		1	1					1						1	1		1	1	7,71	7,74
	17:00	36,33	35,59	0,73	0,01	1		1	1					1						1	1		1	1	9,92	10,06
	18:00	40,37	39,08	1,29	0,01	1		1	1					1						1	1		1	1	13,68	13,77
	19:00	43,26	42,38	0,87	0,01	1		1	1					1						1	1		1	1	15,09	15,12
	20:00	46,86	46,58	0,27	0,01	1		1	1					1						1	1		1	1	16,03	16,05
	21:00	45,54	44,49	1,05	0,00	1		1	1					1						1	1		1	1	15,86	15,84
	22:00	41,64	40,86	0,77	0,00	1		1	1					1						1	1		1	1	11,34	14,55
	23:00	37,41	37,33	0,08	0,00	1		1	1					1						1	1		1	1	9,65	12,38

Το ΑΠ Κέφαλος 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 23:00.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης