

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 30 Μαρτίου 2025													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250				
Κυριακή, 30 Μαρτίου 2025	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλίου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)			
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5			G6		
	00:00	23,94	23,81	0,12	0,01			1	1												1	1	3,03	3,16		
	01:00	22,58	21,94	0,63	0,01			1	1											1		1	2,90	2,84		
	02:00	21,61	20,31	1,30	0,00			1	1											1		1	3,75	3,66		
	03:00	21,27	20,94	0,33	0,00			1	1											1		1	3,64	3,31		
	04:00	21,25	20,94	0,31	0,01			1	1											1		1	3,64	3,31		
	05:00	20,90	20,22	0,67	0,01			1	1											1		1	3,35	2,94		
	06:00	21,64	20,92	0,71	0,01			1	1											1		1	3,92	3,68		
	07:00	22,65	21,36	1,28	0,01			1	1											1		1	4,65	4,68		
	08:00	23,83	22,67	1,16	0,01			1	1											1		1	5,52	5,83		
	09:00	25,72	24,40	1,32	0,01			1	1											1		1	7,44	7,75		
	10:00	27,37	24,07	3,10	0,20			1	1											1		1	9,23	9,29		
	11:00	28,76	25,75	2,81	0,20			1	1											1		1	9,94	9,88		
	12:00	29,04	26,27	2,57	0,20			1	1		1											1	6,39	6,20		
	13:00	25,55	23,63	1,71	0,21			1	1		1											1	2,40	2,29		
	14:00	24,16	22,64	1,32	0,20			1	1		1												3,91	4,04		
	15:00	22,21	20,58	1,43	0,20			1	1		1												3,08	3,06		
	16:00	24,98	23,34	1,44	0,20			1	1		1												5,71	5,76		
	17:00	26,39	24,68	1,50	0,20			1	1		1												6,88	6,91		
	18:00	28,61	26,84	1,76	0,01			1	1		1											1	5,20	5,18		
	19:00	31,83	29,22	2,60	0,01			1	1		1												8,13	8,28		
	20:00	35,63	33,14	2,49	0,00			1	1		1												1	12,14	12,22	
	21:00	34,31	32,70	1,61	0,00			1	1		1												1	11,13	11,02	
22:00	31,15	29,19	1,95	0,01			1	1		1												1	8,02	7,90		
23:00	28,13	26,15	1,97	0,01			1	1		1												1	5,50	5,61		

Το ΑΠ ΛΕΡΟΣ παρουσίασε προβλήματα επικοινωνίας στο διάστημα 02:00 με 08:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης