

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο, 1 Φεβρουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500		12,500	1,300	1,100		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 1 Φεβρουαρίου 2025	00:00	25,81	25,45	0,35				1	1	1	1				5,29	5,23
	01:00	23,14	22,71	0,43					1	1	1				6,93	7,35
	02:00	22,36	21,88	0,47					1	1	1				7,22	7,22
	03:00	21,56	21,49	0,07					1	1	1				6,46	6,44
	04:00	21,38	21,26	0,12					1	1	1				6,20	6,22
	05:00	22,41	22,33	0,08					1	1	1				7,22	7,25
	06:00	25,11	24,50	0,61				1	1	1	1				6,41	6,55
	07:00	28,40	27,93	0,47				1	1	1	1				8,24	8,22
	08:00	30,60	29,96	0,64				1	1	1	1				9,92	9,94
	09:00	31,20	30,69	0,50				1	1	1	1				10,40	10,34
	10:00	30,24	29,94	0,30			1	1	1	1	1				5,89	5,78
	11:00	29,24	28,79	0,45			1	1	1	1	1				3,32	3,26
	12:00	29,25	28,45	0,80			1	1	1	1	1				3,27	3,27
	13:00	29,53	28,82	0,71			1	1	1	1	1				3,54	3,52
	14:00	28,79	28,29	0,49			1	1	1	1	1				2,85	2,82
	15:00	28,64	28,14	0,50			1	1	1	1	1				2,59	2,60
	16:00	31,89	31,34	0,55			1	1	1	1	1				5,72	5,81
	17:00	37,35	36,88	0,48			1	1	1	1	1				10,05	10,24
	18:00	43,04	42,29	0,74		1	1	1	1	1	1		1		13,68	13,70
	19:00	43,55	42,12	1,43		1	1	1	1	1	1		1		13,73	13,73
	20:00	41,60	39,76	1,84		1	1	1	1	1	1				13,22	13,18
	21:00	37,65	36,29	1,36			1	1	1	1	1				11,02	11,06
	22:00	33,54	32,33	1,21			1	1	1	1	1				9,63	9,68
	23:00	29,15	27,14	2,00				1	1	1	1				8,63	8,58

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης