

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 1 Μαρτίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 1 Μαρτίου 2025	00:00	27,20	27,11	0,10	0,00				1	1	1	1				6,70	6,65
	01:00	24,43	24,40	0,02	0,00				1		1	1				5,39	5,65
	02:00	23,88	23,70	0,18	0,00				1		1	1				8,71	8,72
	03:00	23,26	23,18	0,07	0,00				1		1	1				8,13	8,14
	04:00	22,93	22,93	0,00	0,00				1		1	1				7,76	7,77
	05:00	23,31	23,31	0,00	0,00				1		1	1				8,07	8,09
	06:00	25,75	25,53	0,22	0,00				1	1	1	1				6,97	6,89
	07:00	29,70	28,62	1,08	0,00				1	1	1	1				8,95	9,00
	08:00	31,91	31,88	0,03	0,00			1	1	1	1	1				8,46	8,37
	09:00	31,94	31,94	0,00	0,00			1	1	1	1	1				5,96	5,94
	10:00	31,05	31,05	0,00	0,00			1	1	1	1	1				5,05	5,01
	11:00	30,00	30,00	0,00	0,00			1	1	1	1	1				4,00	3,97
	12:00	31,02	31,02	0,00	0,00			1	1	1	1	1				4,97	4,98
	13:00	31,30	31,30	0,00	0,00			1	1	1	1	1				5,32	5,30
	14:00	30,76	30,69	0,07	0,00				1	1	1	1				6,13	6,72
	15:00	30,46	29,99	0,47	0,00				1	1	1	1				9,73	9,82
	16:00	32,11	31,67	0,43	0,00			1	1	1	1	1				8,13	7,93
	17:00	36,59	35,92	0,67	0,00			1	1	1	1	1				9,78	9,82
	18:00	42,87	42,02	0,85	0,00	1	1	1	1	1	1	1				12,32	12,36
	19:00	45,54	44,15	1,39	0,00	1	1	1	1	1	1	1				13,72	13,73
	20:00	44,09	43,31	0,78	0,00	1	1	1	1	1	1	1				13,37	13,36
	21:00	40,37	40,00	0,37	0,00		1	1	1	1	1	1				11,28	11,33
	22:00	35,52	35,21	0,30	0,00		1	1	1	1	1	1				8,27	8,23
	23:00	31,26	31,13	0,14	0,00			1	1	1	1	1				6,68	6,86

Ένα φορητό ΗΖ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης