

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 1 Μαΐου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
α ρ ρ ε η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 1 Μαΐου 2025	00:00	23,35	16,19	7,16	0,00				1		1	1				8,33	8,28
	01:00	20,79	14,88	5,91	0,00						1	1				6,19	6,36
	02:00	19,69	12,12	7,57	0,00						1	1				7,89	7,89
	03:00	19,09	11,58	7,51	0,00						1	1				7,65	7,64
	04:00	18,89	11,49	7,40	0,00						1	1				7,57	7,57
	05:00	19,35	11,82	7,53	0,00						1	1				7,74	7,74
	06:00	19,75	12,23	7,52	0,00						1	1				7,86	7,88
	07:00	22,40	13,76	8,65	0,00						1	1				8,91	8,95
	08:00	26,20	16,23	9,98	0,00					1	1	1				10,44	10,46
	09:00	30,56	19,47	11,09	0,00					1	1	1				12,16	12,21
	10:00	31,51	19,70	11,81	0,00					1	1	1				12,61	12,62
	11:00	31,67	20,08	11,59	0,00					1	1	1				12,69	12,67
	12:00	31,66	19,43	12,23	0,00					1	1	1				12,67	12,66
	13:00	31,21	19,08	12,13	0,00					1	1	1				12,49	12,48
	14:00	28,76	17,52	11,24	0,00					1	1	1				11,53	11,50
	15:00	27,08	16,55	10,52	0,00					1	1	1				10,85	10,83
	16:00	27,28	16,61	10,67	0,00					1	1	1				10,88	10,91
	17:00	28,83	17,54	11,28	0,00					1	1	1				11,50	11,52
	18:00	31,46	20,24	11,22	0,00					1	1	1				12,54	12,57
	19:00	34,79	22,78	12,01	0,00					1	1	1				13,64	13,65
	20:00	38,03	25,55	12,48	0,00		1			1	1	1				13,73	13,73
	21:00	36,86	31,74	5,12	0,00		1		1	1	1	1		1		13,19	13,17
	22:00	32,17	27,26	4,91	0,00		1		1	1	1	1				10,01	9,97
	23:00	27,60	22,05	5,55	0,00				1	1	1	1				7,13	7,15

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης