

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 1 Ιουνίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 1 Ιουνίου 2025	00:00	22,57	14,53	8,04	0,00				1		1					9,08	9,05
	01:00	20,37	13,51	6,86	0,00				1		1					8,17	8,16
	02:00	19,47	12,98	6,49	0,00				1		1					7,80	7,79
	03:00	18,87	12,70	6,18	0,00				1		1					7,56	7,54
	04:00	18,54	12,32	6,22	0,00				1		1					7,42	7,41
	05:00	18,46	12,44	6,02	0,00				1		1					7,39	7,37
	06:00	18,44	12,53	5,91	0,00				1		1					7,36	7,36
	07:00	20,38	13,50	6,88	0,00				1		1					8,12	8,15
	08:00	21,75	13,96	7,78	0,00		1		1		1					8,68	8,69
	09:00	22,38	14,82	7,56	0,00		1		1		1					8,89	8,79
	10:00	23,15	15,78	7,37	0,00				1		1	1				8,71	8,71
	11:00	24,00	16,68	7,32	0,00				1		1	1	1			8,86	8,82
	12:00	24,66	17,05	7,61	0,00		1		1		1	1				8,85	8,86
	13:00	24,03	15,29	8,74	0,00		1		1			1				9,64	9,62
	14:00	21,64	16,21	5,43	0,00		1		1			1				6,24	6,72
	15:00	19,49	14,39	5,11	0,00		1		1			1				6,17	6,14
	16:00	19,70	13,87	5,83	0,00				1			1				7,65	7,72
	17:00	22,34	15,98	6,36	0,00				1			1				8,40	8,36
	18:00	25,96	21,29	4,66	0,00				1	1		1				9,31	9,40
	19:00	28,41	26,02	2,39	0,00				1	1	1	1				9,15	9,03
	20:00	30,48	28,94	1,54	0,00				1	1	1	1				9,74	9,77
	21:00	31,90	30,80	1,10	0,00				1	1	1	1				11,28	11,28
	22:00	28,77	27,95	0,81	0,00				1	1	1	1				8,31	8,20
	23:00	25,11	24,27	0,84	0,00				1	1	1	1				5,12	5,36

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο από τις 14:20 έως τις 14:40. Επικρατούσε αστάθεια ανέμου έως τις απογευματινές ώρες.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης