

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Πέμπτη, 2 Ιανουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 2 Ιανουαρίου 2025	00:00	28,36	28,33	0,03			1	1		1	1				8,59	8,57
	01:00	25,69	25,52	0,17			1	1		1	1				6,82	6,81
	02:00	24,72	23,95	0,77				1		1	1				8,37	8,43
	03:00	23,64	22,79	0,84				1		1	1				8,50	8,48
	04:00	23,40	22,49	0,91				1		1	1				8,27	8,27
	05:00	24,23	21,75	2,48				1		1	1				9,01	9,05
	06:00	27,28	24,27	3,00				1		1	1				10,24	10,24
	07:00	30,77	27,24	3,53			1	1		1	1				10,41	10,45
	08:00	33,18	29,16	4,02			1	1		1	1				12,59	12,61
	09:00	35,16	30,48	4,67			1	1		1	1				12,02	11,90
	10:00	37,78	32,61	5,16			1	1	1	1	1				13,06	13,06
	11:00	36,25	29,93	6,32				1	1	1	1				12,12	12,21
	12:00	36,86	31,41	5,45				1	1	1	1				13,73	13,73
	13:00	36,41	30,99	5,42				1	1	1	1				13,73	13,73
	14:00	35,73	27,97	7,76				1	1	1	1				13,73	13,73
	15:00	36,74	27,04	9,70				1	1	1	1				13,72	13,72
	16:00	39,98	30,69	9,29				1	1	1	1				13,73	13,73
	17:00	44,43	36,38	8,06			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	18:00	45,96	37,37	8,58			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	19:00	45,11	34,89	10,22		1	1	1	1	1	1				13,73	13,73
	20:00	43,18	32,56	10,63			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	21:00	39,27	28,13	11,14				1	1	1	1				13,73	13,73
	22:00	35,49	23,79	11,71				1	1	1	1				13,69	13,68
	23:00	31,48	20,35	11,13				1		1	1				12,68	12,62

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης