

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 2 Φεβρουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Η Α Ρ Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 2 Φεβρουαρίου 2025	00:00	25,76	24,12	1,63	0,00				1	1	1	1				7,15	7,53
	01:00	23,24	22,16	1,08	0,00					1	1	1				8,18	8,15
	02:00	22,61	21,95	0,66	0,00					1	1	1				7,45	7,45
	03:00	21,83	19,95	1,88	0,00					1	1	1				6,69	6,68
	04:00	21,41	18,10	3,31	0,00					1	1	1				6,30	6,26
	05:00	21,62	19,00	2,63	0,00					1	1	1				6,46	6,47
	06:00	23,41	20,93	2,48	0,00					1	1	1				8,17	8,23
	07:00	25,71	22,55	3,16	0,00					1	1	1				8,88	8,77
	08:00	28,46	26,62	1,84	0,00				1	1	1	1				7,79	7,77
	09:00	28,29	27,51	0,79	0,00				1	1	1	1				7,66	7,67
	10:00	28,14	28,03	0,11	0,00				1	1	1	1				7,49	7,52
	11:00	28,30	28,30	0,00	0,00				1	1	1	1				7,61	7,63
	12:00	29,36	29,36	0,00	0,00				1	1	1	1				8,65	8,66
	13:00	28,06	28,06	0,00	0,00				1	1	1	1				7,30	7,47
	14:00	27,43	27,32	0,11	0,00				1	1	1	1				6,94	6,89
	15:00	26,62	26,58	0,04	0,00			1	1	1	1					6,69	6,79
	16:00	29,13	29,13	0,00	0,00			1	1	1	1					8,16	8,22
	17:00	33,94	33,94	0,00	0,00		1	1	1	1	1			1		10,71	10,81
	18:00	41,00	41,00	0,00	0,00		1	1	1	1	1			6		13,72	13,71
	19:00	42,39	42,39	0,00	0,00		1	1	1	1	1			6		13,73	13,73
	20:00	41,24	41,24	0,00	0,00		1	1	1	1	1			6		13,73	13,73
	21:00	37,96	37,96	0,00	0,00		1	1	1	1	1			3		13,24	13,23
	22:00	33,36	33,36	0,00	0,00		1	1	1	1	1			1		10,45	10,39
	23:00	28,84	28,79	0,05	0,00		1	1	1	1	1					7,26	7,28

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης