

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 2 Μαρτίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 2 Μαρτίου 2025	00:00	27,46	27,46	0,00	0,00				1	1	1	1				6,90	6,84
	01:00	24,54	24,54	0,00	0,00				1		1	1				7,30	7,56
	02:00	23,73	23,73	0,00	0,00				1		1	1				8,55	8,56
	03:00	22,78	22,70	0,08	0,00				1		1	1				7,68	7,66
	04:00	22,21	22,16	0,05	0,00				1		1	1				7,07	7,07
	05:00	22,46	22,46	0,00	0,00				1		1	1				7,27	7,28
	06:00	24,11	24,11	0,00	0,00				1	1	1	1				6,60	6,33
	07:00	26,50	26,50	0,00	0,00				1	1	1	1				5,76	5,80
	08:00	27,91	27,91	0,00	0,00				1	1	1	1				7,21	7,20
	09:00	28,14	28,14	0,00	0,00				1	1	1	1				7,42	7,41
	10:00	28,60	28,60	0,00	0,00				1	1	1	1				7,90	7,90
	11:00	29,04	29,01	0,03	0,00				1	1	1	1				8,36	8,37
	12:00	31,16	31,10	0,06	0,00				1	1	1	1				10,42	10,48
	13:00	31,81	31,80	0,01	0,00				1	1	1	1				11,17	11,18
	14:00	31,39	31,39	0,00	0,00				1	1	1	1				10,81	10,76
	15:00	30,55	30,55	0,00	0,00				1	1	1	1				9,05	8,90
	16:00	31,95	31,95	0,00	0,00			1	1	1	1	1				6,73	6,72
	17:00	35,53	35,53	0,00	0,00			1	1	1	1	1				8,85	8,88
	18:00	40,54	40,15	0,39	0,00		1	1	1	1	1	1				12,03	12,10
	19:00	42,40	41,21	1,18	0,00		1	1	1	1	1	1				13,70	13,71
	20:00	40,89	37,39	3,49	0,00		1	1	1	1	1	1				12,62	12,57
	21:00	37,21	32,58	4,63	0,00		1	1	1	1	1	1				10,87	10,90
	22:00	31,54	28,34	3,19	0,00			1	1	1	1	1				11,22	7,03
	23:00	28,41	26,56	1,85	0,00			1	1	1	1	1				9,81	5,38

Ένα φορητό ΗΖ βρίσκεται σε βλάβη. Μερική διακοπή στις 21:45 λόγω βλάβης στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης