

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 2 Απριλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Η Α Ρ Ρ Ε Τ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	62	63	66	68	69	610	611	A/Σ 612	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 2 Απριλίου 2025	00:00	24,51	23,57	0,94	0,00				1		1	1				5,64	5,88
	01:00	21,88	20,78	1,11	0,00				1		1	1				6,82	6,76
	02:00	20,71	18,96	1,75	0,00				1		1	1				5,59	5,56
	03:00	20,14	18,88	1,26	0,00				1		1	1				5,01	5,01
	04:00	19,93	18,52	1,41	0,00				1		1	1				4,79	4,79
	05:00	20,99	20,06	0,93	0,00				1		1	1				5,76	5,82
	06:00	24,13	23,31	0,82	0,00				1		1	1				7,19	7,09
	07:00	28,72	28,18	0,54	0,00				1	1	1	1				7,99	8,07
	08:00	31,64	30,89	0,75	0,00				1	1	1	1				10,50	10,58
	09:00	33,15	32,10	1,05	0,00		1		1	1	1	1				11,10	11,38
	10:00	31,76	31,22	0,54	0,00		1		1	1	1	1				10,02	9,95
	11:00	30,60	30,38	0,23	0,00		1		1	1	1	1				8,78	8,76
	12:00	31,29	30,37	0,92	0,00		1		1	1	1	1				9,45	9,51
	13:00	31,58	30,14	1,43	0,00				1	1	1	1				10,98	10,94
	14:00	29,68	27,17	2,51	0,00				1	1	1	1				9,17	9,07
	15:00	28,15	24,43	3,72	0,00				1	1	1	1				7,64	7,56
	16:00	28,40	22,58	5,82	0,00				1	1	1	1				7,74	7,79
	17:00	29,93	23,28	6,65	0,00				1	1	1	1				9,14	9,22
	18:00	32,77	25,13	7,64	0,00				1	1	1	1				12,09	12,12
	19:00	36,54	28,64	7,90	0,00				1	1	1	1				13,72	13,72
	20:00	40,77	35,76	5,01	0,00		1		1	1	1	1		2		13,73	13,73
	21:00	38,27	32,81	5,46	0,00		1		1	1	1	1				13,68	13,64
	22:00	33,08	27,51	5,57	0,00		1		1	1	1	1				10,96	10,85
	23:00	27,79	24,82	2,97	0,00				1	1	1	1				7,33	7,18

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Το ΑΠ ΑΝΤΙΣΣΑ παρουσίασε προβλήματα επικοινωνίας στο διάστημα 00:00 με 10:30.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης