

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 2 Μαΐου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 2 Μαΐου 2025	00:00	23,55	17,86	5,68	0,00				1		1	1				8,28	8,44
	01:00	20,98	16,18	4,80	0,00				1		1	1				5,90	5,84
	02:00	20,08	14,11	5,98	0,00						1	1				6,80	6,89
	03:00	19,62	12,42	7,20	0,00						1	1				7,86	7,85
	04:00	19,57	12,55	7,02	0,00						1	1				7,82	7,83
	05:00	20,34	13,45	6,89	0,00						1	1				8,12	8,12
	06:00	22,43	14,93	7,49	0,00						1	1		1		8,85	8,90
	07:00	26,49	19,33	7,16	0,00			1	1	1	1					8,86	8,83
	08:00	28,71	21,99	6,72	0,00			1	1	1	1					8,22	8,24
	09:00	31,44	22,36	9,08	0,00			1	1	1	1					10,78	10,80
	10:00	31,75	23,16	8,60	0,00			1	1		1	1				10,88	10,96
	11:00	29,66	22,53	7,13	0,00			1	1		1	1				9,25	9,16
	12:00	27,87	23,09	4,78	0,00			1	1		1	1				7,45	7,41
	13:00	26,37	21,78	4,59	0,00			1	1		1	1				6,70	6,61
	14:00	23,75	17,98	5,77	0,00			1			1	1				7,20	7,47
	15:00	21,71	15,51	6,21	0,00			1			1	1				6,73	6,74
	16:00	22,12	15,79	6,33	0,00			1			1	1				7,05	7,10
	17:00	24,17	16,56	7,61	0,00			1			1	1				8,98	9,10
	18:00	27,32	20,37	6,95	0,00			1			1	1				9,95	9,86
	19:00	30,35	22,57	7,77	0,00			1	1		1	1				9,67	9,78
	20:00	35,19	22,63	12,56	0,00			1	1		1	1				13,41	13,45
	21:00	35,10	22,08	13,02	0,00			1	1		1	1				13,69	13,67
	22:00	30,86	19,55	11,31	0,00			1			1	1				12,25	12,20
	23:00	26,81	21,11	5,70	0,00			1			1	1		1		10,45	10,40

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Η μονάδα G6 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης