

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 2 Ιουνίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Η Ε Σ Λ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 2 Ιουνίου 2025	00:00	21,82	20,83	0,99	0,00				1	1	1					6,76	6,67
	01:00	20,18	18,75	1,43	0,00				1	1	1					5,09	5,03
	02:00	19,17	17,50	1,67	0,00				1	1	1					4,04	4,02
	03:00	18,79	17,92	0,87	0,00				1	1	1					3,65	3,64
	04:00	18,80	17,76	1,04	0,00				1	1	1					3,62	3,66
	05:00	19,13	18,09	1,04	0,00				1	1	1					4,00	3,98
	06:00	20,22	19,53	0,69	0,00				1	1	1					4,98	5,08
	07:00	23,94	23,42	0,52	0,00				1	1	1					7,81	8,80
	08:00	26,41	25,78	0,63	0,00			1	1	1	1					6,57	5,91
	09:00	27,28	25,40	1,88	0,00			1	1	1	1					5,00	6,78
	10:00	27,29	25,81	1,49	0,00			1	1		1	1				5,17	6,79
	11:00	27,44	25,99	1,45	0,00		1		1		1	1				8,67	4,60
	12:00	28,06	25,68	2,38	0,00		1		1		1	1				10,59	10,57
	13:00	28,05	25,21	2,84	0,00		1		1		1	1				7,39	10,57
	14:00	25,97	24,71	1,26	0,00		1		1		1	1				1,50	8,48
	15:00	23,72	20,84	2,89	0,00				1		1	1				7,41	8,58
	16:00	23,37	21,09	2,27	0,00				1		1	1				8,23	8,22
	17:00	25,44	23,83	1,61	0,00				1		1	1				8,94	10,18
	18:00	28,79	27,76	1,03	0,00				1	1	1	1				8,23	8,14
	19:00	31,10	30,56	0,54	0,00				1	1	1	1				10,49	10,45
	20:00	31,62	30,87	0,75	0,00				1	1	1	1				11,21	10,97
	21:00	33,71	32,50	1,21	0,00		1		1	1	1	1				11,37	10,73
	22:00	30,11	28,85	1,26	0,00		1		1	1	1	1				7,87	7,13
	23:00	25,91	24,02	1,88	0,00				1	1	1	1				6,13	5,26

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Η μονάδα G11 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία. Πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο κατά το διάστημα από τις 13:45 έως τις 15:00.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης