

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Παρασκευή, 3 Ιανουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦOP.HZ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 3 Ιανουαρίου 2025	00:00	27,59	17,37	10,21				1		1	1				11,08	11,05
	01:00	24,91	15,54	9,37		1				1	1				9,99	9,96
	02:00	24,09	14,92	9,17		1				1	1				9,64	9,64
	03:00	23,21	14,54	8,67		1				1	1				9,28	9,28
	04:00	22,86	14,88	7,97		1				1	1				9,15	9,15
	05:00	23,83	15,08	8,75		1				1	1				9,51	9,52
	06:00	26,89	16,86	10,02		1				1	1				10,69	10,73
	07:00	31,18	20,23	10,95			1			1	1				12,39	12,41
	08:00	34,84	23,20	11,64			1		1	1	1				13,62	13,64
	09:00	36,81	25,17	11,64			1	1	1	1	1				13,72	13,73
	10:00	35,74	24,08	11,66			1	1	1		1				13,71	13,71
	11:00	33,96	22,13	11,84				1	1		1				13,51	13,46
	12:00	34,24	22,90	11,33				1	1		1				13,59	13,63
	13:00	33,36	24,51	8,84				1	1		1		1		12,22	12,12
	14:00	35,94	24,07	11,87				1		1	1				13,71	13,72
	15:00	38,07	26,07	12,01			1	1		1	1				13,73	13,73
	16:00	40,17	27,77	12,39			1	1		1	1				13,73	13,73
	17:00	44,55	32,16	12,39			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	18:00	45,95	33,35	12,60			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	19:00	44,97	32,04	12,93			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	20:00	42,57	30,23	12,34				1	1	1	1				13,73	13,73
	21:00	38,75	26,66	12,09				1	1	1	1				13,73	13,73
	22:00	34,50	22,36	12,14				1		1	1				13,55	13,54
	23:00	30,21	19,25	10,96				1		1	1				12,17	12,12

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Μερική διακοπή στις 13:30 λόγω βλάβης της G10.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης