

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Δευτέρα, 3 Φεβρουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 3 Φεβρουαρίου 2025	00:00	24,73	23,86	0,87			1	1	1	1					7,20	7,38
	01:00	22,33	20,36	1,96				1	1	1					7,26	7,20
	02:00	21,73	19,88	1,85				1	1	1					6,60	6,58
	03:00	21,46	21,13	0,33				1	1	1					6,30	6,31
	04:00	21,13	21,13	0,00				1	1	1					5,97	5,95
	05:00	22,35	22,33	0,02				1	1	1					7,13	7,15
	06:00	26,58	26,38	0,20			1	1	1	1					8,39	8,36
	07:00	32,61	32,15	0,46		1	1	1	1	1					10,73	10,78
	08:00	35,72	35,25	0,47		1	1	1	1	1			2		12,22	12,24
	09:00	35,64	35,33	0,32		1	1	1	1	1			3	1	11,33	11,27
	10:00	33,79	33,40	0,39		1	1	1	1	1			2		9,99	9,96
	11:00	34,10	33,78	0,32		1	1	1	1	1			1		11,05	11,10
	12:00	36,15	35,77	0,38		1	1	1	1	1			1		12,75	12,76
	13:00	34,37	34,14	0,23		1	1	1	1	1			1		10,80	10,75
	14:00	33,70	33,65	0,06		1	1	1	1	1	1				6,50	6,48
	15:00	33,05	32,96	0,09		1	1	1	1	1	1				4,71	4,71
	16:00	34,71	34,37	0,34		1	1	1	1	1	1				6,25	6,32
	17:00	39,30	38,50	0,79		1	1	1	1	1	1				10,67	10,80
	18:00	44,52	43,24	1,28		1	1	1	1	1	1		2		13,73	13,73
	19:00	45,20	43,81	1,39		1	1	1	1	1	1		2		13,73	13,73
	20:00	44,12	43,11	1,01		1	1	1	1	1	1		2		13,73	13,73
	21:00	40,30	40,02	0,29		1	1	1	1	1	1		1		11,95	11,89
	22:00	35,09	34,71	0,38			1	1	1	1	1				9,24	9,43
	23:00	29,83	28,54	1,29				1	1	1	1				9,39	9,29

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης