

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 3 Μαρτίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Η Ε Ε Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	62	63	66	68	69	610	611	A/Σ 612	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 3 Μαρτίου 2025	00:00	25,80	23,75	2,05	0,00				1		1	1				6,20	6,44
	01:00	23,22	20,78	2,44	0,00				1		1	1				8,14	8,11
	02:00	22,66	19,64	3,02	0,00				1		1	1				7,55	7,54
	03:00	22,00	18,38	3,62	0,00				1		1	1				6,87	6,84
	04:00	21,75	19,62	2,13	0,00				1		1	1				6,63	6,62
	05:00	22,05	17,47	4,58	0,00				1		1	1				6,85	6,86
	06:00	23,78	19,13	4,65	0,00				1		1	1				8,56	8,61
	07:00	27,01	20,23	6,79	0,00				1		1	1				10,65	10,64
	08:00	31,22	23,58	7,64	0,00				1	1	1	1				10,65	10,69
	09:00	34,80	22,92	11,87	0,00				1	1	1	1				13,33	13,37
	10:00	36,62	24,12	12,50	0,00				1	1	1	1				13,73	13,73
	11:00	34,82	21,96	12,86	0,00				1	1	1	1				13,61	13,59
	12:00	32,86	21,08	11,78	0,00				1	1	1	1				12,28	12,24
	13:00	30,01	19,62	10,38	0,00			1	1		1	1				10,76	10,73
	14:00	27,45	17,23	10,21	0,00			1	1		1	1				10,94	10,78
	15:00	26,03	24,09	1,94	0,00				1	1	1	1				3,03	5,91
	16:00	27,83	25,61	2,22	0,00				1	1	1	1				2,47	7,22
	17:00	34,56	27,62	6,94	0,00				1	1	1	1				7,07	12,97
	18:00	39,80	31,24	8,56	0,00				1	1	1	1		1		9,13	13,61
	19:00	45,49	32,99	12,50	0,00			1	1	1	1	1				12,72	13,73
	20:00	45,02	31,70	13,32	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	21:00	41,40	28,09	13,31	0,00			1	1	1	1	1				13,72	13,73
	22:00	36,93	23,81	13,13	0,00			1		1	1	1				13,71	13,72
	23:00	31,68	21,70	9,98	0,00			1		1	1	1				11,43	11,43

Ένα φορητό ΗΖ βρίσκεται σε βλάβη. Στα διαστήματα 14:50 – 15:09 , 16:00 – 16:35 και 18:25 – 18:50 σημειώθηκαν μερικές διακοπές λόγω βλαβών στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης