

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 3 Απριλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Η Ε Ε Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 3 Απριλίου 2025	00:00	23,54	21,64	1,90	0,00				1		1	1				7,77	7,95
	01:00	21,04	17,85	3,19	0,00				1		1	1				5,97	5,91
	02:00	20,13	16,06	4,07	0,00				1		1	1				5,30	5,46
	03:00	19,54	13,96	5,58	0,00		1				1	1				7,82	7,82
	04:00	19,25	15,34	3,91	0,00		1				1	1				7,37	7,35
	05:00	20,49	17,51	2,97	0,00		1				1	1				8,16	8,20
	06:00	23,43	20,40	3,03	0,00	1	1				1	1		2		9,23	9,25
	07:00	27,61	23,61	4,00	0,00	1	1				1	1		2		10,96	11,03
	08:00	31,20	27,67	3,53	0,00	1	1				1	1		3		11,97	12,03
	09:00	33,69	29,93	3,76	0,00				1	1	1	1				12,85	12,87
	10:00	32,84	30,36	2,48	0,00				1	1	1	1				12,27	12,22
	11:00	31,81	29,90	1,91	0,00				1	1	1	1				11,18	11,18
	12:00	32,26	30,22	2,04	0,00				1	1	1	1				11,58	11,59
	13:00	30,77	29,61	1,16	0,00				1	1	1	1				10,25	10,16
	14:00	27,86	26,46	1,40	0,00				1	1	1	1				7,29	7,24
	15:00	25,97	23,07	2,90	0,00				1	1	1	1				5,42	5,35
	16:00	24,98	21,56	3,42	0,00				1	1	1	1				4,39	4,35
	17:00	25,99	21,63	4,35	0,00				1	1	1	1				5,25	5,30
	18:00	29,15	24,75	4,40	0,00				1	1	1	1				8,35	8,47
	19:00	33,64	31,05	2,59	0,00		1		1	1	1	1				11,25	11,31
	20:00	38,86	37,01	1,86	0,00		1		1	1	1	1				13,73	13,73
	21:00	37,30	36,14	1,16	0,00		1		1	1	1	1				13,53	13,49
	22:00	32,85	32,43	0,42	0,00		1		1	1	1	1				10,76	10,68
	23:00	27,90	27,64	0,25	0,00				1	1	1	1				7,47	7,31

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης