

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 3 Μαΐου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 3 Μαΐου 2025	00:00	23,39	18,94	4,45	0,00			1			1	1				8,16	8,13
	01:00	20,82	15,70	5,12	0,00			1			1	1				5,68	5,60
	02:00	19,73	15,63	4,09	0,00			1			1	1				4,55	4,53
	03:00	19,40	15,79	3,61	0,00			1			1	1				4,38	4,36
	04:00	18,99	16,13	2,86	0,00			1			1	1				3,95	3,99
	05:00	19,63	16,56	3,07	0,00			1			1	1				4,65	4,64
	06:00	20,58	16,57	4,01	0,00			1			1	1				5,48	5,55
	07:00	22,82	18,98	3,84	0,00			1			1	1		1		6,52	6,52
	08:00	24,42	21,29	3,13	0,00			1		1	1	1				4,41	4,26
	09:00	25,23	21,87	3,36	0,00			1		1	1	1				4,73	4,70
	10:00	24,52	20,68	3,84	0,00					1	1	1				7,85	8,14
	11:00	24,10	21,31	2,79	0,00					1	1	1				8,97	8,99
	12:00	24,42	22,00	2,42	0,00					1	1	1				8,58	8,31
	13:00	24,55	23,33	1,22	0,00			1		1	1	1				4,11	4,10
	14:00	23,04	21,80	1,23	0,00			1		1	1	1				4,05	4,17
	15:00	21,04	19,41	1,63	0,00					1	1	1				5,95	5,92
	16:00	21,04	18,10	2,94	0,00					1	1	1				5,81	5,86
	17:00	22,61	21,45	1,16	0,00					1	1	1				6,69	6,54
	18:00	25,79	24,85	0,93	0,00			1		1	1	1				5,14	5,22
	19:00	28,64	27,65	0,99	0,00			1	1	1	1	1				4,62	4,40
	20:00	31,81	30,33	1,48	0,00			1	1	1	1	1				5,73	5,77
	21:00	31,26	29,31	1,96	0,00			1	1	1	1	1				5,39	5,34
	22:00	27,83	25,26	2,57	0,00			1	1		1	1				6,95	7,30
	23:00	24,86	23,39	1,47	0,00			1	1		1	1				4,45	4,38

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης