

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Σάββατο, 4 Ιανουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 4 Ιανουαρίου 2025	00:00	26,51	16,44	10,06				1		1	1				10,64	10,61
	01:00	24,02	14,86	9,16		1				1	1				9,65	9,63
	02:00	23,21	14,40	8,81		1				1	1				9,30	9,29
	03:00	22,15	13,79	8,36		1				1	1				8,88	8,86
	04:00	21,74	13,29	8,45		1				1	1				8,69	8,69
	05:00	22,58	13,93	8,65		1				1	1				9,03	9,03
	06:00	24,83	16,46	8,37		1				1	1				9,87	9,91
	07:00	28,06	20,55	7,51				1		1	1		1		11,19	11,18
	08:00	30,65	24,84	5,80				1	1	1	1				11,33	11,27
	09:00	33,47	29,24	4,23				1	1	1	1				12,75	12,80
	10:00	33,50	30,44	3,07				1	1	1	1				12,89	12,84
	11:00	35,16	33,76	1,40		1		1	1	1	1				13,35	13,29
	12:00	37,17	36,47	0,70		1		1	1	1	1				11,65	11,48
	13:00	38,41	37,97	0,44			1	1	1	1	1				12,40	12,42
	14:00	37,47	37,40	0,06			1	1	1	1	1				11,51	11,47
	15:00	37,67	37,67	0,00			1	1	1	1	1				11,60	11,60
	16:00	39,91	39,91	0,00			1	1	1	1	1		1		13,29	13,33
	17:00	44,13	44,11	0,02			1	1	1	1	1		5		13,73	13,73
	18:00	45,14	44,54	0,60			1	1	1	1	1		6		13,73	13,73
	19:00	44,31	43,33	0,97			1	1	1	1	1		5		13,73	13,73
	20:00	42,28	41,00	1,28			1	1	1	1	1		4		13,71	13,70
	21:00	37,88	36,84	1,04			1	1	1	1	1				11,90	11,83
	22:00	33,90	33,18	0,72			1	1	1	1	1				8,10	8,23
	23:00	29,93	28,35	1,58			1	1		1	1				9,38	9,47

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης