

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Τρίτη, 4 Φεβρουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 4 Φεβρουαρίου 2025	00:00	25,31	22,32	2,99				1	1	1	1				7,62	7,71
	01:00	22,66	18,46	4,20			1		1	1	1				8,04	8,04
	02:00	22,31	17,13	5,18			1			1	1				8,67	8,66
	03:00	21,89	15,35	6,54						1	1				8,58	8,57
	04:00	21,81	15,08	6,73						1	1				8,72	8,72
	05:00	23,32	16,23	7,08					1	1	1				8,77	8,79
	06:00	27,16	18,69	8,48					1	1	1				10,77	10,81
	07:00	33,41	22,80	10,61			1		1		1		2		13,18	13,21
	08:00	39,23	28,11	11,12			1		1	1	1		2		13,73	13,73
	09:00	42,59	32,17	10,42		1	1		1	1	1				13,73	13,73
	10:00	44,19	34,28	9,91		1	1	1	1	1	1				13,73	13,73
	11:00	45,58	33,81	11,76			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	12:00	47,28	34,47	12,81			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	13:00	46,23	33,23	13,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	14:00	43,92	30,88	13,04			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	15:00	41,37	28,50	12,88			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	16:00	41,46	28,42	13,04			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	17:00	45,62	32,64	12,98			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	18:00	50,29	37,17	13,12			1	1	1	1	1		1		13,73	13,73
	19:00	51,23	37,88	13,35			1	1	1	1	1		2		13,73	13,73
	20:00	49,38	36,03	13,35			1	1	1	1	1		1		13,73	13,73
	21:00	44,84	31,48	13,36			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	22:00	39,30	25,94	13,36				1	1	1	1				13,73	13,73
	23:00	34,00	20,92	13,08					1	1	1				13,44	13,42

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης