

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 4 Μαρτίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 4 Μαρτίου 2025	00:00	26,98	19,48	7,50	0,00					1	1	1				10,83	10,83
	01:00	24,60	16,06	8,54	0,00					1	1	1				9,47	9,45
	02:00	23,57	15,85	7,72	0,00					1	1	1				8,45	8,41
	03:00	23,40	15,60	7,80	0,00					1	1	1				8,23	8,21
	04:00	23,28	15,60	7,68	0,00					1	1	1				8,12	8,12
	05:00	24,31	15,78	8,53	0,00					1	1	1				9,05	9,10
	06:00	28,48	18,89	9,60	0,00				1	1	1					10,71	10,86
	07:00	34,64	22,03	12,61	0,00				1	1	1					13,46	13,50
	08:00	36,93	24,21	12,71	0,00		1		1	1	1					13,73	13,73
	09:00	38,23	25,88	12,35	0,00		1		1	1	1					13,73	13,73
	10:00	36,91	24,73	12,18	0,00		1		1	1	1	1				13,73	13,73
	11:00	35,35	23,29	12,06	0,00		1		1	1	1	1				13,09	13,12
	12:00	36,48	23,88	12,60	0,00				1	1	1	1				13,68	13,73
	13:00	35,98	23,68	12,30	0,00				1	1	1	1				13,73	13,73
	14:00	33,16	21,04	12,13	0,00				1	1	1	1				13,73	13,73
	15:00	33,47	21,18	12,30	0,00				1	1	1	1				13,73	13,73
	16:00	35,38	22,85	12,54	0,00				1	1	1	1				13,73	13,73
	17:00	40,41	27,92	12,50	0,00				1	1	1	1				13,73	13,73
	18:00	46,54	34,24	12,30	0,00	1	1		1	1	1	1				13,73	13,73
	19:00	49,24	36,91	12,33	0,00	1	1		1	1	1	1				13,73	13,73
	20:00	47,71	36,39	11,32	0,00	1	1		1	1	1	1				13,73	13,73
	21:00	43,45	34,25	9,21	0,00	1	1		1	1	1	1				13,14	13,03
	22:00	37,98	32,41	5,57	0,00		1		1	1	1	1				9,49	9,45
	23:00	32,59	28,21	4,38	0,00				1	1	1	1				8,13	8,18

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Τα ΑΠ ΑΝΤΙΣΣΑ και ΤΕΡΠΑΝΔΡΟΣ παρουσίασαν προβλήματα επικοινωνίας 00:00 με 06:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης