

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 4 Μαΐου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 4 Μαΐου 2025	00:00	22,37	21,45	0,93	0,00			1	1		1	1				1,93	1,90
	01:00	20,58	19,70	0,88	0,00			1	1			1				2,69	2,86
	02:00	19,55	18,58	0,97	0,00			1	1			1				3,21	3,19
	03:00	18,91	18,49	0,41	0,00			1	1			1				2,55	2,54
	04:00	18,70	18,70	0,00	0,00			1	1			1				2,28	2,30
	05:00	18,92	18,92	0,00	0,00			1	1			1				2,54	2,55
	06:00	19,10	19,10	0,00	0,00			1	1		1	1				1,30	1,25
	07:00	20,52	20,52	0,00	0,00				1		1	1				4,28	4,51
	08:00	21,51	21,51	0,00	0,00				1		1	1				6,34	6,34
	09:00	21,81	21,81	0,00	0,00				1		1	1				6,59	6,59
	10:00	22,17	22,17	0,00	0,00				1		1	1				6,86	6,88
	11:00	23,11	23,03	0,08	0,00			1	1		1	1				3,55	3,40
	12:00	23,31	22,66	0,64	0,00			1	1		1	1				2,77	2,78
	13:00	22,34	20,98	1,36	0,00			1	1		1	1				4,09	4,30
	14:00	19,38	17,88	1,50	0,00				1		1	1				4,37	4,28
	15:00	17,70	16,42	1,29	0,00				1		1	1				2,59	2,56
	16:00	18,64	17,19	1,45	0,00				1		1	1				3,47	3,49
	17:00	20,38	18,82	1,56	0,00				1		1	1				5,15	5,19
	18:00	23,69	21,47	2,22	0,00				1		1	1				7,92	7,73
	19:00	26,79	23,24	3,56	0,00			1	1		1	1				6,18	6,23
	20:00	30,36	25,93	4,42	0,00			1	1		1	1				9,78	9,87
	21:00	30,72	25,98	4,74	0,00			1	1		1	1				10,33	10,27
	22:00	27,57	22,03	5,54	0,00			1	1		1	1				7,24	7,15
	23:00	23,71	18,71	5,00	0,00			1	1		1	1				5,71	5,97

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης