

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 4 Ιουνίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Η Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 4 Ιουνίου 2025	00:00	23,68	23,14	0,54	0,00			1		1	1	1				3,28	3,23
	01:00	21,83	21,43	0,40	0,00			1			1	1				4,38	4,54
	02:00	20,63	20,14	0,49	0,00			1			1	1				5,66	5,65
	03:00	20,11	19,29	0,82	0,00			1			1	1				5,11	5,12
	04:00	20,04	18,76	1,29	0,00			1			1	1				5,04	5,05
	05:00	20,13	19,05	1,08	0,00			1			1	1				5,13	5,11
	06:00	21,71	20,81	0,90	0,00			1			1	1				6,58	6,68
	07:00	25,09	24,57	0,52	0,00			1		1	1	1				6,12	6,07
	08:00	27,81	27,30	0,51	0,00			1		1	1	1				7,20	7,26
	09:00	28,87	28,13	0,74	0,00			1		1	1	1				8,35	8,39
	10:00	29,01	27,80	1,21	0,00			1		1	1	1				8,51	8,50
	11:00	29,74	28,21	1,54	0,00			1		1	1	1				9,22	9,23
	12:00	30,87	29,38	1,49	0,00			1		1	1	1				10,35	10,34
	13:00	30,13	28,23	1,90	0,00			1		1	1	1				9,64	9,64
	14:00	28,77	27,03	1,75	0,00			1		1	1	1				8,42	8,34
	15:00	26,72	24,42	2,31	0,00			1		1	1	1				6,28	6,26
	16:00	26,99	24,91	2,08	0,00			1		1	1	1				6,42	6,44
	17:00	28,95	27,10	1,86	0,00			1		1	1	1				8,36	8,45
	18:00	32,00	30,33	1,67	0,00			1	1	1	1	1				8,88	8,84
	19:00	34,27	32,63	1,64	0,00			1	1	1	1	1				8,20	8,25
	20:00	35,56	33,64	1,92	0,00			1	1	1	1	1				9,50	9,53
	21:00	36,25	33,68	2,57	0,00			1	1	1	1	1				10,34	10,32
	22:00	32,63	30,37	2,25	0,00			1	1	1	1	1				7,76	8,09
	23:00	28,44	25,76	2,68	0,00			1	1		1	1				8,09	7,98

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Στις 13:30 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης