

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Κυριακή, 5 Ιανουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 5 Ιανουαρίου 2025	00:00	26,81	25,96	0,85			1	1		1	1				6,44	6,39
	01:00	24,31	24,31	0,00			1	1		1	1				3,85	3,80
	02:00	23,35	23,18	0,17			1	1		1	1				4,91	5,17
	03:00	22,17	22,17	0,00			1			1	1				7,16	7,16
	04:00	21,98	21,97	0,00			1			1	1				6,97	6,95
	05:00	22,46	22,46	0,00			1			1	1				7,41	7,42
	06:00	24,30	24,30	0,00			1	1		1	1				6,04	5,83
	07:00	26,62	26,62	0,00			1	1		1	1				6,84	6,86
	08:00	28,01	28,01	0,00			1	1		1	1				7,51	7,48
	09:00	27,99	26,70	1,29			1	1		1	1				7,65	7,67
	10:00	28,89	27,62	1,28			1	1		1	1				8,51	8,53
	11:00	29,15	28,40	0,75			1	1		1	1				8,67	8,64
	12:00	29,06	28,60	0,47			1	1		1	1				8,59	8,59
	13:00	28,68	27,99	0,69			1	1		1	1				8,20	8,19
	14:00	28,47	27,23	1,25			1	1		1	1				8,02	7,97
	15:00	29,59	27,56	2,02			1	1		1	1				8,96	9,00
	16:00	33,99	30,63	3,36			1	1		1	1				11,41	11,41
	17:00	39,92	36,25	3,67			1	1	1	1	1				13,05	13,07
	18:00	42,82	40,48	2,35		1	1	1	1	1	1				13,73	13,73
	19:00	42,47	40,40	2,06		1	1	1	1	1	1				13,73	13,73
	20:00	41,06	39,31	1,75		1	1	1	1	1	1				13,71	13,70
	21:00	37,72	36,01	1,71			1	1	1	1	1				11,86	11,80
	22:00	34,18	33,11	1,07			1	1	1	1	1				8,32	8,22
	23:00	30,74	30,37	0,37			1	1	1	1	1				6,69	6,83

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης